

CHEVAK Cheb, a.s.  
 Tršnická 4/11, 350 02 CHEB  
 Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554  
 e-mail: chevak@chevak.cz  
 webová stránka: www.chevak.cz  
 IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977  
 Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367  
 Datum zápisu: 01.01.1994

Alfa projekt sro  
 Ing. Vladimír Palivec  
 K Panelárně 172  
 36232 Otovice

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka/e-mail:  
 Hana Mlsová/354 414 214  
 mlsova@chevak.cz

Cheb dne:  
 12.12.2019

### Stanovisko k PD k ohlášení stavby č. 20192221

Název stavby: PŘIVÁDĚCÍ ŘAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - OPRAVA POTRUBÍ

Místo stavby: k.ú. Mariánské Lázně, p.p.č. 147/50, 147/54, 147/56

Investor: Povodí Ohře s.p., Chomutov

*V období nedostatku vody v nádrži Mariánské Lázně, ze které je odebírána voda do ÚV Mariánské Lázně je tato doplňována čerpáním z nádrže Podhora. Provozovatelem nádrží a výtlačku s čerpací stanicí je Povodí Ohře s.p., provozovatelem úpravny vody je CHEVAK, a.s. Vzhledem k tomu, že se připravuje čištění nádrže Mariánské Lázně a vzhledem k tomu, že se na výtlačném řadu čas od času vyskytují poruchy a protože město Mariánské Lázně nemá jiný kvantitativně vyhovující zdroj vody, navrhuje se rekonstrukce výtlačného řadu, aby nebezpečí poruch bylo v přiměřené míře sníženo. Rekonstrukce ve staničení 6,162-9,763 – po rozdělovací komoru, bylo řešeno v předchozí projektové dokumentaci a je momentálně v realizaci.*

Popis stavby dle předložené PD:

Předložená PD řeší opravu liniové stavby gravitačního potrubí podél vodní nádrže Mariánské Lázně, včetně vyústění do nádrže, osazení zábradlí v délce 10,00 m a výměny vystrojení armaturní šachty. Délka opravovaného úseku potrubí činí 118.5 m, oprava potrubí bude provedena vyvložkováním stávajícího potrubí DN 400 (350) potrubím PE 100 – RC 315/18,7 – SDR 17.

Zájmové území stavby se nachází v blízkosti ochranných pásem 2. stupně vodních zdrojů Kovářská louka a Nimrod.

**CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s navrženým řešením a s provedením stavby s následujícími podmínkami:**

- o předpokládaném termínu zahájení opravy potrubí bude alespoň 1 měsíc předem investor informovat zástupce společnosti CHEVAK Cheb, a.s., na tel. 354 414 218, 739 543 330 - Ing. Korol (technolog) a tel. 354 623 889, 739 543 401 - p. Ondruch (vedoucí provozu Mariánské Lázně a Nebanice)
- pro možnost čerpání vody v případě komplikací při opravě, bude zajištěna možnost operativního nouzového propojení podél opravovaného úseku. I v průběhu stavby musí být zajištěno dostatečné množství vody v nádrži pro odběr vody pro ÚV Mariánské Lázně
- při stavbě musí být dodrženy podmínky CHEVAK Cheb, a.s. pro provádění stavby v blízkosti ochranných pásem vodních zdrojů Nimrod a Kovářská louka:
- při manipulaci s pohonnými a provozními hmotami, nebo s jinými látkami škodlivými vodám (např. ropné látky) používanými při provozu mechanizačních a dopravních prostředků nebo s materiály obsahujícími tyto látky, musí být prostor/zařízení zabezpečen proti jejich úniku (záchytné úkapové vany); na pracovišti musí být trvale k dispozici vhodné sorpční hmoty (Vapex)

- případné úniky látek škodlivých vodám v zájmovém území stavby do terénu/do nádrže musí být ihned ohlášeny na CHEVAK Cheb, a.s. (poruchová a havarijní služba – tel. 354 597 111, 739 543 471)
- po dokončení stavby, předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a.s. geodetické zaměření přiváděče
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

*N. Z.*  
**CHEVAK Cheb, a.s.**  
odd. vodorozvoje  
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977  
Tržická 4/11, 350 02 Cheb

**Bc. Jiří Puffer**  
vedoucí oddělení vodorozvoje

**Za správnost vyhotovení:**

**Hana Mlsová**  
samostatný referent vodorozvoje