

PŮDORYS 1NP

POZNÁMKA:

- ROZVODY IZOLOVÁNY TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PE 10mm, POLOŽENY VE VRSTVĚ IZOLACE PODLAHY
- JEDNOTLIVÁ TĚLESA RADIK VK NAPOJENA Z PODLAHY
- LEŽATÝ ROZVOD SESPÁDOVÁN KE KOTLI ( OSAZEN VYPOUŠTĚČÍ VENTIL VK10)

HLAVNÍ ZDROJ TEPLA BYTOVÁ JEDNOTKA:

Nástěnný elektrokotel o jm. výkonu cca 6kW

DOPLŇKOVÝ ZDROJ TEPLA:

Krbová kamna o jm. výkonu cca 3,5kW, bez napojení na otopnou soupravu. Krbová kamna musí splňovat požadavky alespoň 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a splňovat požadavky na ekodesign dle přílohy č. II Nařízení Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.


Spalinová cesta - komín musí být provedena v souladu s ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody.

Te = -13°C, teplotní spád pro otopná tělesa 75/65  
tepelná ztráta kanceláře a společné chodby je 2,43 kW (rezerva 15% 2,79kW),  
celkový navržený výkon topných těles je 2,876 kW


Te = -13°C, teplotní spád pro otopná tělesa 75/65  
tepelná ztráta bytová jednotka je 3,39 kW (rezerva 15% 3,89kW),  
celkový navržený výkon topných těles je 3,95 kW


VK 10 500/400 (206 W)	DESKOVÁ TĚLESA RADIK TYP VENTIL KOMPAKT
KLC 1220.500 457W	OTOPNÝ REGISTR KORALUX LINEAR CLASSIC
EZ 15	RADIÁTOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ - JEDNOVTOKOVÝ
	TERMOSTAT - REGULACE TOPNÉHO SYSTÉMU

DETAIL NAPOJENÍ TOPNÝCH TĚLES



(SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ)



 <div><b>ATELIÉR HRONEK s.r.o.</b> Otakarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995</div>		VÝKRES č.: <b>D.4.2</b>	
AKCE: <b>PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ</b>	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Stanislav Hronek	VELIKOST: 3xA4	
		MĚŘITKO: 1:50	
INVESTOR: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5	VYPRACOVAL: Ing. Stanislav Hronek	ZAKÁZKA č.: 902018	
		DATUM: 02/2019	
VÝKRES: <b>ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - půdorys 1NP</b>	STUPEŇ PROJEKTU: společné povolení	Zdeněk Frk, DiS.	