

SONDEO s.r.o.
Blatného 1885/36
616 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	HODONÍN
2019	2/Ho/19/3192	Holešinská, ☎ 518 305 932	17.10.2019

Hodonín – Povodí Moravy, středisko Hodonín, stavba vodovodní přípojky a akumulární bezodtokové jímky, p.č. 671/1, 8280/1, 3567/1 – stanovisko k PD:

Investor: Povodí Moravy, Brno

Je navržena výstavba nové vodovodní přípojky.

Nemovitosti na p.č. 4734 a 3567/1 jsou napojeny pomocí jedné vodovodní přípojky, kteřá bude odpojena a zrušena. V jiném místě se vybuduje nová vodovodní přípojka s novou vodoměrnou šachtou.

Potřeba vody pro dvě nemovitosti:

1. správní objekt pro pracovníky Povodí Moravy
2. dům jezdného

Oba objekty budou mít jeden fakturační vodoměr. Za fakturačním vodoměrem bude ve vodoměrné šachtě osazen vodoměr podružný.

Při výpočtu denní potřeby vody se předpokládají 4 trvale žijící osoby a 2 pracovníci provozu Povodí Moravy.

Dle prům. roční spotřeby vody $36\text{m}^3/\text{os. rok}$ byla stanovena průměrná denní spotřeba vody $Q_p = 0,8\text{m}^3/\text{hod.}$ Požární voda dle ČSN 73 0873 není na přípojce požadována.

Max. hodinový průtok $0,8\text{ l/sec}$ je roven $2,88\text{m}^3/\text{hod.}$, což je hodnota blízká navrhovanému průtoku vodoměru $Q_n = 2,5\text{m}^3/\text{hod.}$ Potrubí přípojky vody bude PE 100, Ø 40/3,7mm.

Délka přípojky po vodoměrnou šachtu činí 13,6m, spád 3,7‰. Vodoměrná šachta je z PP, obetonovaná o rozměrech 900/1200/1600mm s poklopem 600/600mm.

Vodovodní řad „A48“ PVC 110, na který je RD napojen, je majetek VaK Hodonín, a.s.

Požární vody není na přípojce požadována.

Kanalizace

Likvidace splaškových vod je nyní řešena domovní ČOV na pozemku investora s následným odvedením vyčištěných vod do recipientu. Stávající ČOV již nevyhovuje a bude odstraněna. Potrubí do recipientu bude zaslepeno. Do prostoru DČOV bude vestavěna nová žumpa 20m^3 .

Další údaje viz PD.

Stanovisko:

S předloženou PD lze souhlasit za předpokladu respektování následujícího:

1. Zrušení vodovodní přípojky zajistí na základě písemné objednávky pověření pracovníci provozu vodovodů a kanalizací Hodonín – tel. 518 353 173, ved. Ing. Kozlík.

2. Zrušení vodovodní přípojky je vlastník nemovitosti povinen oznámit obchodně – ekonomickému oddělení naší a.s. – tel. 518 305 938, p. Gloznekové (nutno vyplnit odhlášku k odběrnému místu).
3. K zahájení odběru vody musí investor uzavřít s pověřeným zástupcem obchodně – ekonomického oddělení naší a.s. tj. p. Rybecká tel. 518 305 963 „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“ ohledně množství dodané vody a množství a kvality vody odkanalizované.
4. Přihlášení vodovodní přípojky je nutno vyřídit před samotnou realizací na Zákaznickém centru v Hodoníně s technikem naší a.s. (tel. 518 305 917 Po, St). Teprve po uzavření Smlouvy o dílo, vypsání žádosti na přípojku vody je možno podepsat „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“ – viz bod č.3.
5. Vodoměrná sestava, uchycená v držáku s vodoměrem Q3 = 4m³/hod., bude umístěna ve vodoměrné šachtě. Doporučujeme typ a řešení šachty předem odsouhlasit s technikem provozu Hodonín – Ing. Zapalou tel. 518 353 173. Pořízení VŠ, její údržbu a případné opravy si na své náklady zajišťuje vlastník připojované nemovitosti. K šachtě je nutno zajistit volný přístup. Šachtu obdláždit např. zámkovou dlažbou 1 x 1m.
6. Vodovodní přípojka PE 100, Ø 40/3,7mm od místa napojení až do vodoměrné šachty po vodoměrnou sestavu musí být uložena do monolitické chráničky (z jednoho kusu) – PE DN min. 100mm (vnitřní průměr např. DUOFLEX, AROT). Konce ochranné trubky, vč. prostupů utěsnit (zabezpečit proti vlhkosti) – zajistí investor.
7. Vystrojení vodovodní přípojky, od místa napojení na veřejný vodovod až po vodoměrnou sestavu včetně dodávky vodoměrné šachty, zajistí na základě objednávky pověření pracovníci provozu vodovodů a kanalizací Hodonín - ved. Ing. Kozlík, tel. 518 353 173.
8. Ochranné pásmo vodovodního řadu je stanoveno zákonem č. 274/2001 Sb., v pl. znění a činí zde 1,5m vně povrchu potrubí na každou stranu.
9. Upozorňujeme, že jímka na vyvážení musí splňovat ustanovení ČSN 75 60 81 a k závěrečné prohlídce stavby bude doložen doklad o její nepropustnosti ověřený k tomu odborně způsobilou osobou.
10. Před zahájením výkopových prací kontaktovat pověřeného zástupce naší a.s., tj. vedoucí Ing. Kozlík telefon 518 353 173, k vytýčení stávajícího vodovodu vč. ochranných pásem. Vytýčení bude provedeno na náklady investora. Zajištění trasy přípojek provedou vlastníci nemovitostí. Zemní práce prováděné v ochranném pásmu vodovodu je nutno provádět ručně.
11. K záhozu přípojky a k závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Hodonín – tel. 518 353 173, ved. Ing. Kozlík.
12. Nutno respektovat platné ČSN, zejména ČSN 73 6005.
13. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

S pozdravem

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2939/2
695 11 Hodonín
20

11.2. 2016 

Ing. Gabriela Vlachovská
vedoucí odd. VHR a investic