



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2020/026683

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
18.06.2020

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

VD Lysá nad Labem, obnova vodního díla

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Sídlo

IČ

Forma a limit veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

70890005

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

v SOD není zohledněna míra inflace v době plnění do 30.11.2023

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že všechny přípustné změny ceny jsou definovány v odst. 8 Obchodních podmínek z 1.3.2020 a úpravu ceny z důvodu zohlednění míry inflace nepřipouští.

2)

Dotaz:

bude zkušební zahrazení provedeno jako zahrazení prvního opravovaného pole ?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že zkušební zahrazení vyrobeného provizorního hrazení bude provedeno jako zahrazení prvního opravovaného pole.

3)

Dotaz:

akce výroba horního provizorního hrazení jezu bude ukončena po zkušebním zahrazením ?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že akce výroba horního provizorního hrazení jezu bude ukončena protokolární přejímkou po dokončení této části předmětu veřejné zakázky. Dokončením se v tomto případě konkrétně rozumí dopravení a uložení všech kompletně vyrobených prvků provizorního hrazení jezu do areálu VD Lysá nad Labem, nikoliv jejich zkušební instalace na prvním jezovém poli.

4)

Dotaz:

při posouzení únosnosti a výkonu původních pohonů budou tyto brány jako vyhovující pokud bude nová konstrukce lehčí než původní?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že pokud zhotovitel prokazatelně doloží, že nová konstrukce je lehčí než původní konstrukce, budou původní pohony brány jako vyhovující.

5)

Dotaz:

žádáme u určení místa deponie šrotu z demontovaných konstrukcí

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že deponie šrotu z demontovaných konstrukcí je určena v technických podmínkách (TZ-D, D.1.1. Souhrnný popis opravy jezu). Deponie šrotu bude umístěna na pozemku č. 1115/1 v k. ú. Ostrá. Tento pozemek ve vlastnictví zadavatele se nachází na pravém břehu řeky, ve vzdálenosti cca 5 km proti proudu toku Labe.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno v zastoupení

Ing. Štěpánka Kozlová
vedoucí odboru veřejných zakázek a dotací

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html