



NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 30-06-2020

Vysvětlení č. 1 dokumentace zadávacího řízení – Úprava toku Leska, km 1,430 – 2,360

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Úprava toku Leska, km 1,430 – 2,360“ obdržel dne 29. 6. 2020 v 10:11 prostřednictvím E-ZAK dotaz účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, po osobní prohlídce místa plnění na akci: Úprava toku Leska, km 1,430 – 2,360, jsme názoru, že v rozpočtu chybí položky typu: Práce ve stísněném prostoru - práce prováděné z koryta toku, Územní vlivy - ztížené dopravní podmínky použití nezvyklých dopravních prostředků (položka na mechanizaci do cca 8tun), není možné se korytem a po břehu pohybovat těžkými dopravními prostředky (tatra 815 6x6 phoenix má v plném nákladu cca 25tun). Není provedený hydrogeologický průzkum a není jistý ani pohyb korytem, popřípadě položka na sanaci dna. Dále jsme názoru, že je koryto více zanesené, než se uvažuje v PD. Geodetické podklady jsou z 09/2012. Bylo by nejlepší udělat zaměření před zahájením prací a následně fakturovat skutečný objem prací.

Odpověď:

Položky „Práce ve stísněném prostoru - práce prováděné z koryta toku“ a „Použití nezvyklých dopravních prostředků“ byly přidány do rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Navážka a naplaveniny v korytě toku jsou převážně suťového charakteru a jsou více méně stálé. Dle dostupných informací přibližně odpovídají původnímu stavu, na základě kterého byla zpracována projektová dokumentace, proto kubatury těchto položek nebudou navyšovány.“

Příloha:

1) Výkaz výměr z 30. 6. 2020

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-55-

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.