






SO 201 VYSOKOVODNÍ DALBY
SO 401 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NM

	NAVRŽENÁ TRASA KABELU ULOŽENÁ V CHRÁNIČCE
	NAVRŽENÁ TRASA KABELU VO ULOŽENÁ V CHRÁNIČCE V KABELOVÉM LOŽÍ S KRYTÍM VÝSTRAŽNOU FOLIÍ
	NAVRŽENÉ ROZVÁDĚČE R1, SR
	OCELOVÝ TŘÍSTUPŇOVÝ STOŽÁR BEZPACICOVÝ (159/133/114) S ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, VÝŠKY 10,2 m, REFLEKTOROVÝ VÝLOŽNÍK S OSAZENÍM NA DRÁK STOŽÁRU DĚLKY 1,1 m PRO 3KS REFLEKTORŮ DLE TZ NA VÝLOŽNÍKU BUDE UCHYCENA ROZVODNÁ KRABICE (KR)

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY
ZAJISTIT PŘESNÉ VYTÝČENÍ DOTČENÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ JEJICH SPRÁVCI
A ZAJISTIT SI JEJICH DOZOR PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ

NAVRŽENÁ ROZVODNÁ SOUSTAVA
ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PE+N AC, 50 Hz, 230 V / TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
V PŘEDPISANÉM ČASE - DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

 <h1>TRANSCONSULT s.r.o.</h1> <p>Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové</p>	
Vedoucí projektu Odpovědný projektant Zpracovatel Přezkoušel Kontroloval Objednatel	Ing. Černý Jeněk Jeněk Ing. Šejbal Ing. Černý Povádl Vitavý s.p.
Sředitisko: Vedoucí: Zak. číslo: Arch. č.: Datum: Účel:	1 Ing. Šejbal 21010231010101 01320 05/2020 DPS
<h2>OCHRANNE STÁNÍ MÍŘEJOVICE</h2> <p>DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</p> <p>SO 401 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN</p>	
<h3>SITUAČNÍ SCHÉMA</h3>	Část dok. <h2>D.2</h2>
Měřítko 1:500	Č. výkresu <h2>2</h2>