


PLECHOVÝ ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ 120 MODULŮ  
PŘÍVODY A VÝVODY DOLNÍ I HORNÍ  
IP 40/20  
ZKRATOVÁ ODOLNOST JISTICÍCH PRVKŮ 10kA  
PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz  
SOUŠŤAVA TNC-S

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje  
zvýšené – hlavním pospojovacím  
– proudovými chrániči

Instalovaný výkon	$P_i$	=	15 kW
Soudobý výkon	$P_s$	=	8 kW

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR	Akce	Investor	Stupeň	Zak. č.	Výkres č.
	VD HINĚKOVICE ROZŠÍŘENÍ PROVOZNI BUDOVY	POVODÍ VLTAVY, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5	<b>DPS</b>		<b>D.1.4.c.14</b>
	Část SCHEMA ROZVADEČE R2	Projektant ING. PRŮŠA JIŘÍ	Kreslil PETR BÜRGER DIS	Datum 11/2019	List/Listů 2/2