



LEGENDA HROMOSVODU:

- SVOD HROMOSVODU, OCHRANNÝ ÚHELNÍK
- ZKUŠEBNÍ SVORKA, OKAPOVÁ SVORKA
- JIMACÍ VEDENÍ FeZn ø8
- TYČOVÝ JIMAC
- ODDÁLENÝ JIMAC ANTENNÍHO STOŽÁRU

POZNÁMKA:

- LPS tř. III
- HROMOSVOD BUDE PROVEDEN DLE ČSN 62305

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER				HL. PROJ.: Ing. ŠIMEK V.	
STÁBA INŽENÝROVCE ROZŠÍŘENÍ PROVOZNI BUDOVY				ZODP. PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA	
ČÁST PROJEKTU: ELEKTROINSTALACE				KRESLIL: ROMAN JEJINEK	
VKŘES: PUDOVÝS STŘECHY – HROMOSVOD				MĚŘITKO: 1:50	
ČÍSLO ZAK.: –		STUPEŇ: DPS		DATUM: 11/2019	
INVESTOR: FPOVOD WZAV, s.d.l. podla, Hradecov 8, 159 24 PRGA 5		FORMÁT: 8x44		ČÍSLO PRIL.: 0.1.4.c.6	