

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
**Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích**  
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 158  
e-mail: khscb@khscb.cz, ID: agzai3c

---

Váš dopis značky:  
Ze dne: 18.09.2018

Naše č. j.: KHSJC 28672/2018/HP CB  
Spisová značka: S-KHSJC 26766/2018

Vyřizuje: Krivdová/RNDR. Dufková  
Tel. číslo: 387 712 221/107

**Povodí Vltavy, státní podnik**  
**IČ 708 89 953**

**Holečkova 8**  
**150 00 Praha 5 - Smíchov**

Datum: 15.10.2018

**Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci: VD Hněvkovice – rozšíření provozní budovy, parc. č. 3408/14, st. 246, k. ú. Třítim – investor Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5 – Smíchov, 150 00, IČ 708 89 953**

Na základě žádosti podané Ing. Stanislavem Krbcem, Povodí Vltavy, s. p., Oddělení realizace investic, Litvínovická 5, České Budějovice za investora stavby Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 8, Praha 5 - Smíchov, IČ 708 89 953 posoudila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace pro stavební řízení na akci: VD Hněvkovice – rozšíření provozní budovy, parc. č. 3408/14, st. 246, k. ú. Třítim.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vše ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci: VD Hněvkovice – rozšíření provozní budovy, parc. č. 3408/14, st. 246, k. ú. Třítim **se s o u h l a s í .**

**Odůvodnění:**

Dne 18.09.2018 byla na Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích předložena žádost o vydání závazného stanoviska k PD na výše uvedenou akci.

Žádost byla doplněna dne 10.10.2018 o údaje, které se týkaly provedení prostor sanitárního zařízení (stavební provedení, větrání, omyvatelné povrchy stěn), o informace týkající se způsobu větrání skladu PHM a spisovny, o sortimentu skladovaného materiálu, o charakteru prací v dílnách údržby a byl předložen výpočet umělého osvětlení.



Projekt zpracoval: KONSTA CB, s.r.o., Rudolfovska 12, 370 01 České Budějovice, předloženo paré č. 5, s datem 08/2018

Místo stavby: parc. č. 3408/14, st. 246, k. ú. Třitím

PD řeší rozšíření administrativní budovy umístěné na p. č. st. 246 v k. ú. Třitím přístavbou schodiště a nástavbu 2. NP na přilehlé parc. č. 3408/14, k. ú. Třitím. V 1. NP objektu jsou umístěny dílny, sklady a hygienické a technické zázemí pro zaměstnance – denní místnost, šatny, umývárny, WC, kotelna, server. Ve 2. NP jsou kanceláře s přístupem na terasu, zasedací místnost, spisovna a hygienické zázemí. Stávající plastová okna v 1. NP budou zachována, stávající dveře do dílen a skladů budou demontovány a nahrazeny novými zateplenými. Střecha přístavby i nástavby je navržena plochá se sklonem k vnitřním střešním vpustím.

Potřeba navýšení provozní budovy je vyvolána nárůstem počtu provozních zaměstnanců. Celkový maximální počet pracovníků je 20.

Napojení objektu na inženýrské sítě je stávající. Součástí stavby je i úprava areálové zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti objektu.

PD se zabývá hlukem ze stavební činnosti – navrhuje organizační a technická opatření.

Vytápění – navrženo TČ vzduch/voda umístěné vně objektu, rozděleno do dvou venkovních jednotek, každá s výkonem 17 kW. Záložní zdroj – elektrokotel s příkonem 45 kW. Otopná soustava – teplovodní, desková otopná tělesa, podlahové vytápění.

Větrání – přirozené okny, nucené větrání v místnostech úklidu (106), skladu (107), sprcha ženy (115) a rozvaděč slaboproudu (116), odsávání od svářečského stolu v dílně (113). V kancelářích a zasedací místnosti budou instalovány klimatizační jednotky (chlazení).

Osvětlení – všechna pracoviště mají zajištěno denní osvětlení okny, umělé osvětlení – hlavní osvětlovací soustava bude tvořena svítidly zářivkovými a s LED zdroji. Byl předložen výpočet umělého osvětlení ze dne 14.08.2018 – zpracovatel Ing. Anna Hrnčárová, U 1 lighting CZE s.r.o., Na Valentince 3336/4, Praha 5 – Smíchov (udržovaná osvětlenost pro pracoviště dílny údržby m. č. 110  $E_m$  329 lx, m. č. 113  $E_m$  313 lx, pro kancelář m. č. 205  $E_m$  516 lx).

Dispoziční uspořádání (viz výkresová část):

1. NP: m. č. 101 vstupní hala, 102 chodba, 103 WC/Ž (předsín s umyvadlem, 1x kabina WC), 104 WC/M (předsín s umyvadlem, 1x pisoárové stání, 2x kabina WC), 105 umývárna/M (3x umyvadlo, 3x sprcha), 106 úklid (výlevka), 107 sklad, 108 šatna/M, 109 kotelna, 110 dílna údržba, 111 příruční sklad, 112 sklad PHM, 113 dílna údržba, 114 denní místnost (umyvadlo, kuchyňská linka), 115 šatna/Ž (1x umyvadlo) + sprcha/Ž, 116 rozvaděč SLP

2. NP: m. č. 201 schodiště + galerie, 202 chodba, 203, 204, 205 kanceláře, 206 spisovna (2x střešní světlík), 207 zasedací místnost, 208 kuchyňka, 209 WC/Ž (předsín s umyvadlem, 1x kabina WC), 210 úklid, 211 WC/M (předsín s umyvadlem, 1x kabina WC), 212 a 213 terasa

Využití místnosti č. 112 sklad PHM zůstane zachováno stávající bez stavebních úprav (dle původní kolaudace). Odvětrání je řešeno průduchy 2x500x400mm (jeden u stropu a druhý u podlahy umístěné v protilehlých stěnách) s přirozenou cirkulací. Dle stávajícího provozního řádu místnost slouží k uskladnění max. 100 l benzínu, 100 l nafty, 110 l olejů, 40 kg barev, 20 l ředidel, 20 l technického benzínu. Uskladnění v sudech, kanystrech, původních obalech. Podlaha místnosti je ve sklonu k záchytné jímce. Místnost má samostatný vstup bez provozního propojení s dalšími prostory v objektu.

Dílny údržby jsou využívány k pracím opravářského charakteru, nejedná se o trvalý výkon prací.

Skladovací prostor m. č. 107 bude sloužit k uskladnění úklidových prostředků a m. č. 111 k uskladnění náradí pro údržbu vodní cesty (pily, křovinořezy, brusky atd.).

Provedení prostor sanitárního zařízení – odvětrání kabin WC a záchodových předsíní je zajištěno přirozeně okny (kabiny WC a záchodové předsíně jsou odděleny sanitárními stěnami, které nedosahují výšky až ke stropu), pisoárová stání jsou oddělena od záchodové předsíně sanitární stěnou, keramické obklady stěn jsou navrženy v šatnách a záchodech do v. 1,80 m od podlahy, v úklidových místnostech do v. 1,5 m a v umývárkách do v. 2,0 m (ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny).

PD byla posouzena z hlediska zájmů na ochraně veřejného zdraví před hlukem. Stavba je umístěna v areálu investora stavby bez návaznosti na akusticky chráněné prostory. Nebyl shledán rozpor s § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**Předložená projektová dokumentace byla posouzena v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a v mezích kompetencí daných zák. č. 258/2000 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vše ve znění pozdějších předpisů.**



Marie Krivdová  
vrchní referent  
oddělení HP CB

Krajská hygienická stanice  
Jihomoravského území (7)  
se sídlem v Č. B. Budějovicích  
Na Saděch 20  
370 71 České Budějovice

Příloha:  
1x PD, paré č. 5

