

Váš dopis zn.:

Ze dne: 22.08.2016

Naše zn.: POH/34718/2016-2/032100

AV ProENVI, s. r. o.

Národní obrany 45

160 00 Praha 6

Vyřizuje: Ing. David Polách

Tel.: 474 636 288

Mobil:

E-mail: polach@poh.cz

Datum: 25.08.2016

VT Bílá Bystřice – oprava nábrežních zdí

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 24. srpna 2016, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizaci záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

S realizací záměru souhlasíme za předpokladu, že realizaci nedojde ke snížení ochrany území, tj. ke snížení kapacity koryta vodního toku Bílá Bystřice (IDVT 10101575).

Souřadnice dle CEVT: ZÚ: Y = 994 988, X = 853 856, KÚ: Y = 994 801, X = 853 836.

Předmětem vyjádření jsou opravy opevnění (nábrežních zdí) koryta vodního toku Bílá Bystřice (IDVT 10101575) v úseku cca ř. km 4,29 – 4,488 v obci Pernink. Je navrženo přespárování stykových spár mezi kopáky použitými v patě opěrných zdí. Místy dojde k dozvěnění předpaty z kopáků a opravě dnových dlažeb. Kamenná zeď ve spodní části úseku bude očištěna tlakovou vodou a cca 30 % plochy bude přespárováno. V celé délce řešeného úseku bude odstraněna železobetonová římsa a zhotovena nová.

Investorem akce je Povodí Ohře, státní podnik (PL 1 02 16 042).

HGR: ID 6120. ČHP: 1-13-02-0580-0-00. Vodní útvar: ID OHL_0510 – Bystřice od pramene po Jáchymovský potok.



Povodí Ohře, státní podnik ⑥
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Václav Svejkský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

VHE: 1121 8060, 1-13-02-058, 853856 / 994988
vlastní