

váš dopis:
ze dne:

vyřizuje: **Tomáš Tancibudek**
referent dokumentace
telefon: 725 847 801
e-mail: ttancibudek@vodakva.cz

číslo jednací: 8158/220/16/Ta

AV ProENVI s.r.o.
Národní Obrany 45
160 00 Praha 6 - Dejvice

v Karlových Varech dne 27.9.2016

Věc: Pernink – VT Bílá Bystřice, oprava nábrežních zdí
Vyjádření k projektové dokumentaci

K předložené projektové dokumentaci na shora uvedenou akci dáváme následující vyjádření:

1. Stávající vodovodní zařízení bude před zahájením prací vytyčeno pracovníky provozu vodovodů Chodov.
2. Sdělujeme, že v zájmovém území se nachází dešťová kanalizace, která není v naší správě.
3. **Práce budou v předstihu nahlášeny na provoz vodovodů (p.Lochschmidt, tel: 602 841 566, e-mail: plochschmidt@vodakva.cz) a bude postupováno dle jeho pokynů.**
4. Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
5. **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s realizací stavby.**

Předmět projektu:

Projekt řeší opravu nábrežních zdí vodního toku Bílá Bystřice v Perninku v úseku mezi dvěma silničními mosty v ř. km 4,290 – 4,488. V rámci plánované opravy koryta dojde na levém i pravém břehu k přespárování stykových spár mezi kopáky použitými v patě opěrných zdí. Místy dojde k dozvěnění předpaty z kopáků a opravě dnových dlažeb. Kamenná zeď ve spodní části bude očištěna tlakovou vodou a cca 30% plochy zdí bude přespárováno. V celé délce řešeného úseku bude odstraněna železobetonová římsa a bude zhotovena nová. Veškeré zásahy na korytě a jeho opevnění budou prováděny ve stávajících dimenzích, bez zvětšeného záborového pozemku.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64
Technický útvar 4
360 07 Karlovy Vary - Doubí


Ing. Tomáš Stehlík
vedoucí technického útvaru

Příloha:
Co: vlastní, PS 07, PS 09