



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Hydroldea s.r.o.

Naše zn.: 2237/923/2/831.01/2016

Vyřizuje: Ivana Přikrylová, Ing.

Lešetínská 676/68

Tel.: 596 657 284

E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz

719 00 Ostrava

Datum: 25.2.2016

„Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-5,717, ochrana obce proti velkým vodám – SO 01, SO 02“ – stanovisko správce povodí

Dne 11.2.2016 jsme byli požádáni o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení stavby „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-5,717, ochrana obce proti velkým vodám – SO 01, SO 02“.

Účelem stavby je především protipovodňová ochrana zástavby města Bohumína – Nové Vsi. Návrh zajišťuje, že do zmíněné oblasti nebude během povodně natékat průtok vyšší než $Q_n = 10 \text{ m}^3/\text{s}$ (odpovídá cca současnému průtoku Q_{20}). Vyšší průtoky budou nejdříve akumulovány ve vzniklém retenčním prostoru a potom dojde k přelítí nové ochranné hráze směrem do původní inundace a do odvodňovacího příkopu.

SO 01 Rekonstrukce a doplnění PB hráze v km 3,071 – 3,340

Tento stavební objekt zahrnuje výstavbu nové ochranné hráze v úseku km 3,071-3,125, rekonstrukci pravého břehu koryta na novou hráz v km 3,125-3,340, úpravu a přeprofilování koryta v km 3,116-3,340, realizaci „škrtícího“ profilu v km 3,320-3,330 a odstranění původního opevnění koryta.

SO 02 Revitalizace Lutyňky a nová PB hráz v km 3,340 – 4,450

Stavební objekt SO 02 je navržen jako opatření revitalizačního charakteru. Koryto Lutyňky bude přeloženo do inundace, kde bude ponecháno samovolnému vývoji, tzn., že bude nadále spravováno v režimu přirozeného vodního toku. Zároveň bude vybudována nová pravobřežní hráz, která zabezpečí dosavadní úroveň povodňové ochrany přilehlého území. K přelévání nové hráze ve sníženém 300 m dlouhém úseku bude docházet cca od průtoku $Q = 7,5 \text{ m}^3/\text{s}$ v Lutyňce (odpovídá cca současnému Q_{10} nad přítokem V Borku).

Stavební objekt zahrnuje výstavbu nové hráze v úseku km 3,340-4,450, iniciační kynety v úseku 3,340-4,450 a vodní nádrže v úseku km 3,815-4,085.

K vaší žádosti uvádíme:

- Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0860 Lutyňka od pramene po ústí do Olše. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.
- Stavba „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-5,717, ochrana obce proti velkým vodám – SO 01, SO 02“ je v Plánu dílčího povodí Horní Odry navržena jako opatření ke snížení nepříznivých účinků povodně pod číslem HOD218007 „Lutyňka, Skřečůň – D. Lutyně – odlehčovací objekt, ohrázování, zvýšení břehu, revitalizace“.

Jako správci povodí konstatujeme, že realizací navržené stavby dojde ke zlepšení odtokových poměrů a protipovodňové ochrany zástavby Bohumína – Nové Vsi. Se stavbou souhlasíme.

Doručovací adresa:

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
E-mail: info@pod.cz

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021
Zapsán v OR u Krajského soudu
v Ostravě, spisová značka AXIV 584

Bankovní spojení:
KB Ostrava
č. ú.: 97104761/0100

Stavba „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-5,717, ochrana obce proti velkým vodám – SO 01, SO 02“ je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem oblasti povodí Odry.

Uvedený záměr je možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a povede k lepšímu dosažení dobrého stavu vod.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací