

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Mhr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikovat@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 4. 8. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – MVE Těšov, generální oprava

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „MVE Těšov, generální oprava“ obdržel dotazy dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dotaz č. 1: Bod 10.2 Přívodní potrubí a vypouštěcí potrubí - 1 sada

V technické specifikaci zadávací dokumentace je ve třetí a čtvrté odrážce výše uvedeného bodu popsána výměna šoupátka a montážní vložky DN 200 na vypouštěcím potrubí.

Dle zjištění při prohlídce je instalováno šoupátko jiné světlosti bez montážní vložky. Žádáme tímto o upřesnění tohoto bodu, resp. požadavků na nové řešení.

Odpověď:

Zadavatel požaduje šoupátko a montážní vložku DN 200, tedy co je uvedené v technické specifikaci.

Dotaz č. 2

Dotaz č. 2: Elektročást

Technická specifikace GO neřeší práce elektro. Odpojení a zapojení přístrojů, kalibrace, připojení a nastavení nově dodaných snímačů či případné úpravy v RS dle bodu 7.17.

V tomto bodě je uvedeno “Budou dodány následující snímače odpovídající typu funkcí a parametry přístrojům původním (koordinace s elektročástí)”.

Žádáme o upřesnění, zda-li v požadovaném rozsahu nabídky mají být zahrnuty i práce elektro nebo bude řešeno samostatně mimo toto výběrové řízení.

Odpověď:

Zadavatel požaduje nové snímače podle technické specifikace. Elektro práce nebudou zahrnuty. Jedná se pouze o koordinaci, aby nové snímače měly ekvivalentní parametry jako původní (vstupy, výstupy, zapojení, zdvih, apod.).

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky