

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 6. 8. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce, Jiřínský přivaděč

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s. p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce, Jiřínský přivaděč“ obdržel žádost o doplnění zadávací dokumentace.

Přesné znění:

Ve výkazu výměr v soupisu 01 SJ I – MJ I – Š0DB je uvedena tato položka:

36	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	114,000
----	---	-----------	---	----	---------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,

b) rozprostření podkladu,

c) osazení silničních panelů.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.

Domníváme se, že výkazu chybí položka pro dodávku panelů (viz popis výše uvedené položky). Tento rozpor se vyskytuje také v ostatní soupisech 2 – 38 (největší výměra – 246 m2 je v soupisu 38 VRN + objekty zařízení stavenišť).

Prověří zadavatel tento rozpor a případně doplní výkaz výměr?

Odpověď:

Položkový rozpočet byl doplněn o položky pro silniční panely. Zadavatel poskytuje nový rozpočet jako přílohu tohoto vysvětlení.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

Příloha: Projektová dokumentace – rozpočet ve formátu .xls