



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2020/035096

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
12.08.2020

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky

Krounka, Kutřín, výstavba poldru

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, obsahující tyto dotazy:

1)

Dotaz:

PS 5 - Monitoring polohy a dálkového ovládání uzávěrů

V soupisu prací tohoto objektu nejsou uvedeny v žádné položce měrné jednotky.
Prosíme zadavatele o doplnění soupisu prací.

2)

Dotaz:

3.3 - SO 3.3 Ochranný příkop

V položce č. 7 soupisu prací výše uvedeného stavebního objektu chybí množství.
Prosíme zadavatele o opravu soupisu prací.

7	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000
---	---	-----------	---	---	-------

3)

Dotaz:

V soupise prací v objektu SO 01.01.06 se nachází položka č.42 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných a dále položka č. 43 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných. (tyto položky se nacházejí i v dalších objektech: SO 01.01.07, SO 01.01.08, SO 01.01.19, SO 01.01.13, SO 3.2, SO 01.01.20, SO 01.01.12)

Z popisu není jasné, zda se jedná o zřízení či odstranění bednění. Opraví zadavatel položky, tak aby bylo jasné kde se jedná o zřízení bednění a kde o odstranění?

4)

Dotaz:

Ve stavebním objektu „Návodní těsnící stěna“, je pol. č. R22032 „M+D hrázového kyvadla, včetně veškerých nákladů a dodávek souvisejících s montáží“

V předložených podkladech tj. v projektové dokumentaci, není k této položce žádná bližší specifikace. Žádáme zadavatele o poskytnutí dokumentace a bližší specifikaci výše uvedené položky.

5)

Dotaz:

PD uvádí, že na obou lících hráze budou mimo vlastní kamenné přísypy viditelné betonové části tělesa řešené jako pohledový beton se strukturovaným povrchem provedeným formou vhodně volených elastických matic vkládaných do bednění při betonáži.

Návrhy matic uvedené v dokumentu D.1.1.3 (Cheynne 2/121 a Santa Cruz 2/173) mají značně rozdílné pořizovací náklady.

Prosíme o specifikaci těchto matic.

6)

Dotaz:

Při studování dokumentace jsme našli rozpor mezi položkami VV a technickou zprávou u SO 1.1.7 – Injekční clona a to :

V popisu položek VV je uvedena následující textace:

D 2		Zakládání			
5	K	225111116	Maloprofilové vrty jádrové průměru do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI	m	1 548,360
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI		
	P		Poznámka k položce: - pro sestupné injektování je uvažováno s přivrtáváním již injektované části po etážích dl. 2-2,5 m		

V technické zprávě jsou při popisu technologie uvažovány vrty rotačně příklepové, na plnou čelbu.

Chápeme správně, že požadavek zadavatele na provádění fortifikačních vrtů pro injektážní clonu je pomocí vrtů popsanych v technické zprávě?

7)

Dotaz:

Žádáme o upřesnění sestavy a pomocných funkčních částí k položce níže uvedené.

V dostupných dokladech se nám nepodařilo další upřesnění dohledat.

Soubor 2019-11-3 Elinst strojovna

PSV Práce a dodávky PSV

741	Elektroinstalace - silnoproud			
10.887.035	Zdroj Motorgenerátor 55kVa/44kW 1925x1120x1361 + rozváděč převzetí zátěže+ vzduchotechnika (sání + odvod teplaa spalín)	KS	1,000	
Zdroj Motorgenerátor 55kVa/44kW 1925x1120x1361 + rozváděč převzetí zátěže+ vzduchotechnika (sání + odvod teplaa spalín)				
1300691	ZAR. TR.49W/830 T5 SYLVANIA	kus	14,000	

8)

Dotaz:

V soupisu prací pro PS 5 je položka č. 1 - Kabely dle rozpisu a položka č. 2 - Přístroje dle rozpisu.

Ve zveřejněné PD jsme nenalezli jmenovaný "rozpis" k těmto položkám.

Žádáme o jeho doplnění, případně o specifikaci kabelů a přístrojů k daným položkám.

9)

Zadavatel připravuje odpovědi na výše uvedené dotazy. Zadavatel předpokládá zveřejnění odpovědí v týdnu od 17.8.2020.

Zadavatel spolu s vysvětlením zadávací dokumentace provede i změnu zadávacích podmínek a bude postupovat podle § 99 ZZVZ, tj. Zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

10)

Zadavatel sděluje, že dne 10.08.2020 byly podány „Námítky proti nastavení zadávacích podmínek v zadávací dokumentaci „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“ podle ustanovení § 241 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“.

Zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námítkách stěžovateli.

Pokud Zadavatel námítkám vyhoví a provede opatření k nápravě nebo provede jiné opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel v námítkách domáhá, poskytne Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s § 98 ZZVZ, pokud Zadavatel spolu s vysvětlením zadávací dokumentace provede i změnu zadávacích podmínek, bude postupovat podle § 99 ZZVZ, tj. Zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html