


PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI – OBJEKT SO 01 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA:



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
1.01	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ DVOJKOTEL, Q=99,9kW	1
5.01	STACIONÁRNÍ NEPŘÍMOTOPNÝ NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK TV – OBJEM 500l, PN6/10	1
6.01	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA – 140l, PN6	1
9.01	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ – 3 TOPNÉ VĚTVE – MODUL 100	1
9.02	HYDRAULICKÝ VYROVŇAVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ PRO PRŮTOK TOPNÉ VODY 8m3/h	1

LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA VRAT
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- ODVOD KONDENZÁTU
- STUDENÁ PITNÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CÍRKULACE TEPLÉ VODY

REVIZE	DATUM	NÁZEV	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
INVESTOR Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - organizační složka státu Hroznová 63/2, 603 00 Brno ukzuz@ukzuz.cz				
PROJEKTANT iprojekt info s.r.o. Šefíková 98/8, 638 00 Brno info@iprojekt.info				
STAVBA	<b>DECENTRALIZACE KOTELNY A MODERNIZACE TOPNÉHO SYSTÉMU NA ZKUŠEBNÍ STANICI ÚKZÚZ HRADEC NAD SVITAVOU 483</b>		VYPRACOVAL	PAVEL HERMAN
			KONTROLOVAL	ING. IVOŠ KUPSKÝ
			SCHVÁLIL	ING. IVOŠ KUPSKÝ
			DATUM	02/2020
ČÁST	D.1.4.UT	VYTÁPĚNÍ	MĚŘITKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI - OBJEKT SO 01		ČÍSLO PARÉ	
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU	b04