

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 15. 9. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – „Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Poskytnutý soubor ve formátu xml. neobsahuje některé stavební oddíly tzn. není kompletní. Může zadavatel poskytnout kompletní rozpočet ve formátu xml?

Odpověď:

*Zadavatelem poskytnutý soubor *.xml je dle zhotovitele projektu v pořádku. Pokud má dodavatel problémy s načtením některých stavebních oddílů rozpočtu do rozpočtářských programů, musí vycházet z poskytnutého rozpočtu formátu *.xlsx.*

Dotaz č. 2

Žádáme o vysvětlení rozporu v dokumentaci kompozitních roštů. Např. pro PK Petrov udává technická zpráva ("1_D_1_1_TZ_stavební objekty") a výkres ("1_D_1_2_1_Petrov_Dolní rejda") výšku kompozitního roštu 20 mm. V soupisu prací je zmíněné konstrukci přiřazena položka č. 9 "rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15". Obdobná nesrovnalost je i u ostatních PK v celé zveřejněné dokumentaci. Žádáme o vysvětlení rozporu mezi výkresovou dokumentací a výkazem výměr. Jaká je požadovaná výška kompozitních roštů?

Odpověď:

Minimální požadovaná výška kompozitních roštů je 20 mm při rozměrech ok 30/30mm, což souhlasí s údaji v projektové dokumentaci.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky