



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA
Mgr.Kout / 624

HRADEC KRÁLOVÉ
8.10.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

**Výměna vybraných síťových prvků v lokalitách
Čelákovice, Týnec nad Labem, Kolín**

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Sídlo

IČ

Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
70890005
zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

K požadovaným UPS lze nyní pořídit novou generaci síťové karty s označením AP9640 viz.
<https://www.apc.com/shop/cz/cs/products/Karta-s%C3%AD-ov%C3%A9-spr%C3%A1vy-UPS-3/P-AP9640>

Může uchazeč nabídnout tuto?

Odpověď:

Dodávané karty nebudou spolupracovat pouze z dodanými UPS. Karta AP9640 nepodporuje všechny typy UPS jako karta požadovaná. Navíc interface pro Consoli je jiný. Z těchto důvodů trváme na požadovaném typu.

Ing. Pavel Řehák
technický ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html