



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2020/045819

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
16.10.2020

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 15

Název veřejné zakázky

Krounka, Kutřín, výstavba poldru

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Sídlo

IČ

Forma a limit veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

70890005

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

V postoupené dokumentaci – soupisu prací ke SO 02 - rekonstrukce mostu není uvedena položka na čerpání vody v průběhu realizace.

Žádáme o informaci, zda zadavatel předpokládá, že voda během rekonstrukce mostu se čerpat nebude.

Odpověď:

Zadavatel nepředpokládá čerpání vody během rekonstrukce mostu.

2)

Dotaz:

Z postoupené dokumentace není jednoznačné, zda uchazeč má vycházet z toho, že ve stavebních objektech, kde není čerpání konkrétně uvedené v položce, se čerpání nepředpokládá.

Žádáme zadavatele o prověření, případně o doplnění příslušných položek.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že ve stavebních objektech, kde není čerpání vody konkrétně uvedené, se nepředpokládá.

3)

Dotaz:

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 14 – 1) dotaz + odpověď
Dodavatel tímto trvá na vyloučení dokumentu „Stanovení receptur betonů pro polder Krounka – Kutřín“ ze zadávací dokumentace.

Důvod:

A) Zadavatel trvá na tabulce „Specifikace betonů pro těleso hráze dle ČSN EN 206+A, ČSN P732404 (Tabulka F.1.2) a TKP ŘVC ČR – Kapitola 1“, která je uvedena ve „Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.9“ ze dne 4.9.2020. V této tabulce je u všech betonů uvedeno: složení dle přílohy PD „D.1.1.3 – Stanovení receptur betonů“.

Tímto zadavatel jednoznačně určuje určité dodavatele pro složení betonu, nepřipouští žádného jiného dodavatele a jen upřesňuje výsledné vlastnosti. Určení dodavatelé jsou:
dodavatele cementu (CEM II/B-S 32,5R Prachovice)

dodavatele příměsí (Úletový popílek Tušimice, MGVS SMŠ 400 Štramberk)
dodavatele plniv (DTK 0/4 Čeperka, HTK 8/16 Čeperka, HDK 11/22 Skuteč-Litická, HDK 16/32 Skuteč-Litická, HDK 32/63 Skuteč-Litická)
výrobce přísady (Stacheplast, Stachement EASY MR 250, Microporan 2).
Podle zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), §89 (Technické podmínky pro nadlimitní režim) porušil zadavatel tento zákon. Tímto určením jednotlivých dodavatelů a výrobku znevýhodnil ostatní uchazeče a dodavatele.

B) Zadavatel uvádí, že dokument „Stanovení receptur betonů pro polder Krounka – Kutřín“ vypracovalo nezávislé akademické pracoviště, konkrétně Experimentální centrum katedry mechaniky stavební fakulty ČVUT v Praze. Tento dokument pomáhala vypracovat firma STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, 280 02 Kolín – Zibohlady (je uvedena na titulní straně závěrečné zprávy) a tato firma už není nezávislá a mohla dokument ovlivnit ve svůj prospěch.

C) Zadavatel uvádí, že dokument „Stanovení receptur betonů pro polder Krounka – Kutřín“ vypracovalo nezávislé akademické pracoviště, konkrétně Experimentální centrum katedry mechaniky stavební fakulty ČVUT v Praze. Dokument „Stanovení receptur betonů pro polder Krounka – Kutřín“ uvádí, že výroba betonu a jednotlivých zkušebních těles probíhala na Prefa PRO, a.s., Královická 267, Západy dne 17.6.2019. Prefa Pro, a.s. byla založena v květnu 2014 jako dceřiná společnost SMP CZ a EUROVIA CS s 50% podílem obou zakládajících společností.
Prefa PRO, a.s. také není nezávislá a mohla ovlivnit složení betonů a mohla mít s předstihem složení a výsledky betonů před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“.
Z těchto důvodů dokument „Stanovení receptur betonů pro polder Krounka – Kutřín“ uchazeč může brát jako diskriminační.

V rámci objektivnosti a nezávislosti navrhuje uchazeč dokument „Stanovení receptur betonů pro polder Krounka – Kutřín“ a veškeré odkazy na tento dokument odstranit z PD a z rozpočtu a definovat betony dle ČSN EN 206 a TKP ŘVC.

Odpověď:

Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že dokument D.1.1.3 (Stanovení receptur betonů pro polder Krounka – Kutřín, Předběžná simulace etap výstavby, nárůstu teplot a vzniku trhlin SO 01 Hráz, verze 1.0, 29.6.2018, str. 1-11 (první část dokumentu) a Krounka, Kutřín, výstavba poldru – ověření základních vlastností betonů – Závěrečná zpráva, Verze 1 – 27.9.2019 str. 1-58 (druhá část dokumentu)“ byl a je pouze informativního charakteru a postupy v něm uvedené či jednotlivé konkrétní komponenty od konkrétních dodavatelů nejsou pro zhotovitele závazné. Zadavatel se neztotožňuje s tvrzením uchazeče, že dokument „Stanovení receptur betonů pro polder Krounka – Kutřín“ byl vypracován vedle nezávislého akademického pracoviště Experimentálního centra katedry mechaniky stavební fakulty ČVUT v Praze též společností Stachema CZ s.r.o. Tato společnost pomáhala pouze při provádění praktických zkoušek, jak je uvedeno v závěrečné zprávě (což je dokument, odlišný od dokumentu Stanovení receptur betonů pro polder Krounka - Kutřín), neboť fakulta stavební Českého vysokého učení technického přirozeně nedisponuje vlastní, zcela od komerčního provozu oddělenou výrobnou betonů (betonárkou), která by byla schopna simulovat výrobní postup v praxi a proto při praktických zkouškách musí využít služeb některého komerčního výrobce, tuto skutečnost pak zapíše do zprávy o provádění praktických zkoušek. Zcela jednoznačně se nejedná o odkaz dle ust. § 89 odst. 5 ZZVZ, jak naznačuje uchazeč.

Zadavatel tedy v souladu se svými předchozími vyjádřeními opakuje, že dokument D.1.1.3 (Stanovení receptur betonů pro polder Krounka – Kutřín, Předběžná simulace etap výstavby, nárůstu teplot a vzniku trhlin SO 01 Hráz, verze 1.0, 29.6.2018, str. 1-11 (první část dokumentu) a Krounka, Kutřín, výstavba poldru – ověření základních vlastností betonů – Závěrečná zpráva, Verze 1 – 27.9.2019 str. 1-58 (druhá část dokumentu) **není závaznou částí zadávací dokumentace** a představuje pouze zdroj informací. Za tímto účelem pak zadavatel považuje jako prospěšné, aby tyto dokumenty zůstaly součástí (byť nezávaznou) zadávací dokumentace.

Zadavatel ve "Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.9" ze dne 4.9.2020 pro upřesnění specifikací jednotlivých nestandardních betonů přiložil tabulku "Specifikace betonů pro těleso hráze dle ČSN EN 206+A1, ČSN P 732404 (Tabulka F.1.2) a TKP ŘVC ČR-Kapitola 1", ve které specifikoval požadované parametry betonů.

Následně ve "Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.14" ze dne 14.10.2020 potvrdil, že "Závazné parametry nestandardních betonových směsí" jsou definovány v tabulce „Specifikace betonů pro těleso hráze dle ČSN EN 206+A1, ČSN P 732404 (Tabulka F.1.2) a TKP ŘVC ČR-Kapitola 1“, která je uvedena ve „Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 9“ ze dne 4.9.2020. Pouze v ní uvedené parametry pro tyto betonové směsi jsou závazné a je požadováno jejich doložení průkaznými zkouškami."

Zároveň v tomto vysvětlení uvedl, že pokud je v odkazech na konkrétní recepturu uveden konkrétní produkt či konkrétní výrobce, uchazeč má v souladu s ust. § 89 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., možnost nabídnout rovnocenné řešení při splnění požadovaných parametrů.

Pro vyloučení veškerých pochybností zadavatel upravil popis položek v této tabulce (viz. příloha "Specifikace betonů ...") a ve výkazu výměr. Konkrétně se jedná o položky č. 47, 48, 49, 7 a 23 a níže uvedené změny.

Položka

47 odstraněna část textu popisu položky „složení dle přílohy PD "D.1.1.3 - Stanovení receptur betonů - druhá část str. 7 - Tab. 1 Složení ověřovaných betonů"

- 48 odstraněna část textu popisu položky „složení dle přílohy PD "D.1.1.3 - Stanovení receptur betonů - druhá část str. 7 - Tab. 1 Složení ověřovaných betonů"
- 49 odstraněna část textu popisu položky „složení dle přílohy PD "D.1.1.3 - Stanovení receptur betonů - první část str. 5 - Tab. 2 Orientační receptury betonů (J-RCC)"
- 7 odstraněna část textu popisu položky „složení dle přílohy PD "D.1.1.3 - Stanovení receptur betonů - druhá část str. 7 - Tab. 1 Složení ověřovaných betonů"
- 23 odstraněna část textu popisu položky „složení dle přílohy PD "D.1.1.3 - Stanovení receptur betonů - druhá část str. 7 - Tab. 1 Složení ověřovaných betonů"

Dále zadavatel odstranil odkazy na dokument D.1.1.3, které mohl uchazeč brát jako specifikační a závazné, z dokumentu D.1.1 – SO 01 hráz (Technická zpráva).

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Specifikace betonů pro těleso hráze dle ČSN EN 206+A1, ČSN P 732404 (Tabulka F.1.2) a TKP ŘVC ČR- Kapitola 1.

Upravený soupis prací – výkaz výměr ve formátu „unixml“

Upravený dokument D.1.1 – SO 01 hráz (Technická zpráva)

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html