

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Vysvětlivky : D – stmívaný okruh, S – samostatně spínaný okruh, C – okruh spínaný společně, T – trvale napájený okruh, TD – stmívané DALI

Sílové kabely, rozváděč RP							
WL/PRP	CXKE-J 5 x 10	Přívod pro rozváděč RP	RH	400V		30	T
WL/N25	CXKE-J 3 x 1,5	Nouzová svítidla s akumulátorem N	RP	230V		120	T
WL/1	CXKE-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T1,T3 zavěšené v=4.00 m Lišta	RP	230V		40	TD
WL/2	CXKE-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T4 zavěšené v=4.00 m Lišta	RP	230V		50	TD
WL/3	CXKE-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T2 zavěšené v=4.00 m Lišta	RP	230V		30	TD
WL/4	CXKE-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T5,T6,T13 zavěšené v=4.00 m Lišta	RP	230V		60	TD
WL/5	CXKE-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T7,T8,T12 přisazené Lišta	RP	230V		70	TD
WL/6	CXKE-J 5 x 1,5	Napájení světelné lišty T9,T10,T11 zavěšené v=4.00 m Lišta	RP	230V		80	TD
WL/7		rezerva					
WL/8	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		30	S
WL/9	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		40	S
WL/10	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		40	S
WL/11	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		50	S
WL/12	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		40	S
WL/13	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		50	S
WL/14	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		70	S
WL/15	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		70	S
WL/16	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		80	S
WL/17	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		60	S
WL/18	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		90	S
WL/19	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		60	S
WL/20	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		80	S
WL/21	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		90	S
WL/22	CXKE -J 3 x 1,5	Výstavní sál, rezervní světelný vývod	RP	230V		80	S

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

WL/23	CXKE -J 3 x 1,5	Stávající úklidové osvětlení na překladech	RP	230V		150	S
WL/24		rezerva					
WL/25AE	CXKE -J 3 x 1,5	Krabice pod ovladači 25A až 25E	RP	230V		130	T
WL/25A	CXKE -J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W F9	ovl. 25A	230V		50	T
WL/25Ao	CXKE -O 3 x 1,5	Propojení mezi střídavými ovladači 25A F9	ovl. 25A	230V		50	T
WL/25B	CXKE -J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W F9	ovl. 25B	230V		30	T
WL/25C	CXKE -J 3 x 1,5	Stropní zářivkové svítidlo 1x36W F9	ovl. 25C	230V		10	T
WL/25D	CXKE -J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W F9	ovl. 25D	230V		20	T
WL/25E	CXKE -J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W F9	ovl. 25E	230V		20	T
WL/51	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh	RP	230V		40	T
WL/52	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		50	T
WL/53	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		50	T
WL/54	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		80	T
WL/55	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		80	T
WL/56		rezerva					
WL/57	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		40	S
WL/58	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		50	S
WL/59	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		50	S
WL/60	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		60	S
WL/61	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		50	S
WL/62	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		60	S
WL/63	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		80	S
WL/64	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh	RP	230V		80	S
WL/65	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		90	S
WL/66	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		70	S
WL/67	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh	RP	230V		90	S
WL/68	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		40	S
WL/69		rezerva					

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

WL/70	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, vývod 230V	RP	230V		40	S
WL/71	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh	RP	230V		20	S
WL/72	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh	RP	230V		90	S
WL/73		rezerva					
WL/74	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro datový rack spínaná	RP	230V		10	S
WL/75	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro datový rack trvalá	RP	230V		10	T
WL/76	CXKE -J 3 x 2,5	Zásuvka pro ovládací panel	RP	230V		10	T
WL/77	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh	RP	230V		100	S
WL/78	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh	RP	230V		180	T
WL/79	CXKE -J 3 x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh	RP	230V		180	T
WL/81	CXKE -J 3 x 1,5	Vývod pro jednotku VZT1 a VZT2 přes vypínač	RP	230V		40	T
WL/82	CXKE -J 3 x 1,5	Vývod pro jednotku VZT3 a VZT4 přes vypínač	RP	230V		40	T
WL/83	CXKE -J 3 x 1,5	Vývod pro jednotku VZT5, VZT6 přes vypínač	RP	230V		60	T
WL/84	CXKE -J 3 x 1,5	Vývod pro reverzní ventilátory	RP	230V		150	T

Slaboproudé kabely

WS/31	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		20	
WS/32	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		30	
WS/33	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		30	
WS/34	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		35	
WS/35	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		45	
WS/36	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		45	
WS/37	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		65	
WS/38	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		75	
WS/39	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		85	
WS/40	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		90	
WS/41	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		30	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

WS/42	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		30	
WS/43	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		30	
WS/44	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		30	
WS/45	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		40	
WS/46	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		40	
WS/47	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		50	
WS/48	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		50	
WS/49	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		50	
WS/50	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		50	
WS/51	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		60	
WS/52	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		60	
WS/53	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		70	
WS/54	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		70	
WS/55	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		70	
WS/56	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		70	
WS/57	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		80	
WS/58	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		80	
WS/59	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		80	
WS/60	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		80	
WS/61	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		90	
WS/62	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		90	
WS/63		rezerva					
WS/64	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		20	
WS/65	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		20	
WS/66	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		90	
WS/67		rezerva					
WS/68	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		30	
WS/69	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		30	
WS/70	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		40	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

WS/70	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		50	
WS/72	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		50	
WS/73	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		60	
WS/74	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		70	
WS/75	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		70	
WS/76	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		80	
WS/77	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		80	
WS/78	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		90	
WS/79		rezerva					
WS/80	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		40	
WS/81	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		45	
WS/82	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		50	
WS/83	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		55	
WS/84	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datová zásuvka	rack 1	mn		60	
WS/85		rezerva					
WS/86	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		35	
WS/87	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		35	
WS/88	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		45	
WS/89	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		55	
WS/90	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		55	
WS/91	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		65	
WS/92	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		75	
WS/93	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		75	
WS/94	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		85	
WS/95	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		85	
WS/96	2x UTP 4x2x0,5	Výstavní sál, dvojité datový vývod	rack 1	mn		95	
WS/97		rezerva					
WS/98	2x UTP 4x2x0,5	Dvojité datová zásuvka pro rack 1	rack 1	mn		5	
WS/99	2x UTP 4x2x0,5	Dvojité datová zásuvka pro řídicí panel	rack 1	mn		5	

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

[illegible]