



LEGENDA:

- potrubí chladiwa
- potrubí odvodu kondenzátu

POZNÁMKA:

- rozvody chladiwa budou provedeny z měděného předizolovaného potrubí
- společně s potrubím chladiwa bude veden i komunikační kabel
- kabelový ovladač bude umístěn vedle vstupních averů do laboratoře. Přesné umístění bude dořešeno během realizace na stavbě.
- potrubí chladiwa vedené po střeše bude umístěno v kabelových žlábech s víkem
- odvod kondenzátu bude veden plastovým potrubím DN32 v podhledu a bude napojen na stávající kanalizaci v prostoru umývadla
- profese elektro zajistí sílové napojení instalovaných zařízení dle tabulky, která je přílohou technické zprávy

Profesní část: Zodpovědný projektant: Ing. Jarošlava Peřilíková	VZDUCHOTECHNIKA	
	Vypracoval: ING.MARTIN CHYTRÁČEK	Schválil:
Inventor: Povodí Labe, státní podnik Místo stavy: Hradec Králové, Váta Nejedlého 951/8		
Mřítko: 1:50		
Formát: 1:50		
Stupeň projektu: DPS		
Revize:		
Číslo zakázky: 20200818-02		
Datum: 07/2020		
Půdorys střechy		
D1.4/3-2.02		