

40/2020/730/274

Žadatel:

VH-TRES spol. s r. o.
Janáčková Renata
Senovážné nám. 240/1
37001 České Budějovice

IČO: 15771822

Evid. číslo žádosti: 2020296216

Evid. číslo subjektu: 0010126238

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Horní 2508/22
370 33 České Budějovice

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:

Existence sítí

Název akce:

Vltava ř.km 239,624-Jiráskův jez-výměna jezových lávek a oprava nátěrů, těsnění a spárování, stavební úpravy a elektro

Výška stavby (m):

0

Doplňkové informace:

Poznámka:

Údaje o stavebníkovi:

Přílohy (názvy souborů příloh):

Vybraný způsob doručení vyjádření: e-mailem

Žádost vytvořena: 24.01.2020

S pozdravem

Janáčková Renata

Telefon: | Mobil: +420774101906 | E-mail: janackova@vhtres.cz


Evid. č. žádosti: 2020296216

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: České Budějovice 1 (České Budějovice) 621919; České Budějovice 2 (České Budějovice) 621943

Popis polygonu: zájmové území

Polygon 1 - Mapa širších vztahů



0 100 200 300m

Podkladová data © CÚZK



**Příloha k vyjádření k existenci sítí a zařízení v majetku, nebo ve správě
Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.
Všeobecné podmínky:**

Č.j. vyjádření: 70/2020/730/274

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné zařízení jste povinni dle vyhlášky č. 601/2006 Sb. v platném znění učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na zařízení, nebo na zdraví osob elektrickým proudem.

Při realizaci staveb je nutné:

Podzemní kabelové vedení:

Zakreslení trasy vedení do prováděcí dokumentace.

Vyřešení způsobu provedení případných křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí se zařízením Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. (dále Správce) v projektové dokumentaci, které musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 736005.

Respektovat ochranná pásma elektrických vedení a dalších zařízení. **Při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací** postupovat dle kmenové normy ČSN EN 50-110-1 ed.2 a norem odvozených.

Objednání **vytýčení trasy** kabelů Správcem v terénu a to nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení na tel. č.: **387 719 222**.

Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané **stavebníkem**.

Provádění zemních prací v **ochranném pásmu kabelu (1m od krajního kabelu na obě strany) výhradně ručním výkopem** a s nejvyšší možnou opatrností.

Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení apod.), aby nedošlo k jeho poškození a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů Správce.

Přizvání Správce ke **kontrole křížení a souběhů před záhozem výkopu**. O kontrole bude proveden **zápis do stavebního deníku**. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady stavebníka.

Vytýčení komunikačního optického vedení je povinen provést stavebník sám na základě přesného polohopisu poskytnutého Správcem ve formátu dwg.

Nadzemní vedení:

Při **práci v blízkosti trolejového (nadzemního) vedení** musí být dodržena **minimální vzdálenost 1m**. Pracovník se nesmí pod uvedenou vzdálenost přiblížit fyzicky, materiálem, náradím, strojem nebo přepravovaným nákladem.

Podmínky pro práce v blízkosti trakčního stožáru: Provedení případného výkopu o větší hloubce než 1 metr a současně ve vzdálenosti kratší než 2 metry od středu stožáru je nutno před zahájením konzultovat se Správcem nutnost přikotvení stožáru.

Stávající zařízení **veřejného a slavnostního osvětlení** nesmí být uvedenou akcí (stavbou) poškozeno, ani jinak dotčeno. Při dočasné demontáži veřejného osvětlení je investor (stavebník) povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení, odpovídající funkční třídě komunikace.

Neprodleně ohlásit jakékoliv poškození zařízení správci na tel.: **387 219 222** (nonstop elektrodispečink)

Pokud by mělo dojít k jakémukoli **omezení městské hromadné dopravy nebo zastávkového prostoru** je třeba toto konzultovat s oddělením strategie a řízení dopravy (Ing. Filip; tel.: **387 719 256**, příp. 387 719 255).



Dopravní podnik
města České Budějovice, a. s.

VH-TRES spol. s r.o.
Renata Janáčková
Senovážné náměstí 240/1
370 01 České Budějovice

Váš dopis značky/ ze dne
2020296216/24.1.2020

Naše značka
70/2020/730/274

Vyřizuje/ linka
Vaněk / 387 719 222

České Budějovice
12.2.2020

Vyjádření k existenci sítí a zařízení ve správě Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

**Pro akci: „Vltava ř.km 239,624 – Jiráskův jez – výměna jezových lávek a oprava
nátěrů, těsnění a spárování, stavební úpravy a elektro“**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území (na základě žádosti ze dne 24.1.2020) **se nachází podzemní a nadzemní vedení a zařízení** ve vlastnictví nebo správě Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

Nadzemní vedení a zařízení: jedná se o **stožáry veřejného osvětlení**.

Podzemní vedení: jedná se o **nn kabely veřejného osvětlení**.

Trasy těchto vedení jsou zakresleny v příložené situaci. Stavebník, nebo jím určená osoba, je povinen řídit se podmínkami uvedenými v tomto vyjádření, zejména v jeho příloze – **všeobecných podmínkách**. Existence sítí a zařízení je platná pouze pro požadované zájmové území a pouze pro výše uvedenou akci. V případě doplňujících dotazů k poloze vedení a zařízení je možno kontaktovat elektrodispečink na tel. čísle: 387 719 222. Pokud byly žadateli poskytnuty zároveň informace o průběhu sítí v elektronické podobě – ve formátu dwg, zodpovídá žadatel sám, za správné zpracování těchto dat, zejména jejich vložení na správné souřadnice. Pro účely tohoto vyjádření je platná pouze příložená situace.

Poskytnuté informace a data smí být využita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta.

Zákres sítí **platí 1 rok od jeho vydání a SLOUŽÍ PRO SPOLEČNÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.**

Přílohy: 1x situace
1x Všeobecné podmínky

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 25166115 DIČ: CZ25166115



15

Marek Kartusek
manažer útvaru technických služeb

Dopravní podnik města
České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40,
370 33 České Budějovice

Telefon: 844 844 807
Facebook: dpmcbas
www.dpmcb.cz

Zápis v OR - spis. zn.: B 868
vedená u Krajského soudu
v Českých Budějovicích

IČ: 25166115
DIČ: CZ25166115
č.ú.: 6503-231/0100
Dat. schránka: inndrmj

