



Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Magistrát města České Budějovice

Mgr. David Kříž
Odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Vážená paní
Renata Janáčková
VH TRES spol. s r. o.
Senovážné nám. 240/1
370 01 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:
OICT/66/2020

Vyřizuje:
Ing. P. Panoch

Tel.:
386 802 602

E-mail:
panochp@c-budejovice.cz

Datum:
11.2.2020

Vyjádření k existenci sítí v akci: „Vltava ř. km 239,624 – Jiráskův jez – výměna jezových lávek a oprava nátěrů, těsnění a spárování, stavební úpravy a elektro“

Evidenční číslo žádosti: 2020296216

Evidenční číslo správce: 0000147142

Sdělujeme Vám, že v zájmovém území uvedené akce se nacházejí HDPE chráničky pro optické datové sítě v naší správě, které by mohly být případně plánovanou akcí dotčeny, pokud budete v souvislosti s opravou Jiráskova jezu konat také zemní práce na levém břehu řeky Vltavy, kde jsou HDPE uloženy – viz příložený obrázek, růžová čára.



Pokud potřebujete podklady se zaměřením tras v elektronické podobě, jsou k dispozici u p. Panocha (panochp@c-budejovice.cz, tel. 386 802 602), který Vám je na vyžádání zašle mailem. Tyto soubory nelze posílat prostřednictvím datové schránky.

Při projektování je potřeba vzít v úvahu naše stávající HDPE chráničky pro optické sítě.

Existence sítí a zařízení je platná pouze pro požadované zájmové území a pouze pro výše uvedenou akci. Poskytnutá data a informace smí být použity pouze k účelu, pro který byly poskytnuty.

Pokud jsou žadateli poskytnuty zároveň informace o průběhu sítí v elektronické podobě – ve formátu DGN, zodpovídá žadatel sám za správné zpracování těchto dat, zejména jejich vložení na správné souřadnice. Pro účely tohoto vyjádření je platná pouze přiložená situace.

Při provádění prací v ochranném pásmu kabelu (0,5 metru od kabelu na obě strany) je nutno postupovat výhradně ručním výkopem a s nejvyšší možnou opatrností. Je nutno vhodně zabezpečit obnažený kabel/chráničku (podložením, vyvěšením apod.) aby nedošlo k jeho poškození a označit výstražnými tabulkami. Vytýčení komunikačního optického vedení je povinen provést stavebník sám na základě přesného polohopisu poskytnutého správcem ve formátu DGN.

Jakékoliv poškození zařízení správce je stavebník povinen ohlásit správci.

Toto vyjádření se týká výhradně optických sítí, které má ve správě odbor informačních a komunikačních zařízení Magistrátu města České Budějovice.

S pozdravem

Mgr. David Kříž, v. r.
vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií
podepsáno elektronicky