



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
PLa/2020/048318

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Kozlová / 739

HRADEC KRÁLOVÉ  
30.10.2020

## VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 18

Název veřejné zakázky

**Krounka, Kutřín, výstavba poldru**

Identifikační údaje o zadavateli

Název  
Sídlo  
IČ

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
70890005

Forma a limit veřejné zakázky  
Druh zadávacího řízení

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce  
Otevřené nadlimitní řízení

**Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.**

1)

**Dotaz:**

Žiadame Zadavateľa o upresnenie ako máme postupovať pri predkladaní bankovní jistoty do ponuky, nakoľko nám naša banka nevydáva elektronický originál bankovní jistoty, ale len listinný originál. Postačuje ak bankovní jistotu predložíme ako scan dokumentu, resp. predložíme dokument vo forme elektronickej konverzie?

Za skoré a kladné vybavenie našej žiadosti ďakujeme.

**Odpověď:**

Zadavateľ sděluje, že pro záruční listinu předkládanou jako doklad o poskytnutí jistoty platí v souladu s § 41 odst. 4 písm. b) ZZVZ, že v nabídce musí být její originál. Dodavatel postupuje tak, že do své elektronické nabídky zařadí originál záruční listiny v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů), viz čl. 11.2.b) a 11.3. b) Zadávacích podmínek.

V této souvislosti se zadavatel dotázal Slovenské bankovní asociace na možnost vystavování elektronických bankovních záruk. Z její odpovědi vyplývá: „.. Takúto formu bankovej záruky (elektronickú) vystavujú len niektoré banky, ide však aj o banky s celoslovenským pokrytím. Z tých bánk, ktoré poskytujú bankové záruky, ich zatiaľ väčšina vydáva v papierovej forme....”

Zadavatel doporučuje uchazeči, aby se obrátil na banku, která elektronické bankovní záruky vystavuje nebo využil další možnosti pro poskytnutí jistoty uvedené v čl. 11.2. a) nebo c) a 11.3. a) nebo c) Zadávacích podmínek.

2)

**Dotaz:**

Není nám jasný obsah položek „Dobývání sypanin pro kamenité hráze...na suchu hromadnými odstřely clonovými nebo plošnými v hornině tř....“. Rozumíme správně, že obsahem položky jsou přípravné práce, vrtání, odstřely, naložení a svislý přesun horniny? Nebo sem patří i případné drcení a třídění horniny? A jak je stanovena hranice mezi uvedenými položkami a dolamováním?

**Odpověď:**

Zadavatel sděluje, že uchazeč správně chápe, že obsahem položek „Dobývání sypanin pro kamenité hráze...na suchu hromadnými odstřely clonovými nebo plošnými v hornině tř....“ jsou i přípravné práce, vrtání, odstřely, naložení a svislý přesun horniny.

Případné drcení a třídění horniny je řešeno samostatně v souvisejících položkách "Příplatek za druhotné rozpojení".

Hranice ručního dolamování je v celé ploše v tl. 0,5 m.

Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

**[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)**