



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2020/048847

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Rypková / 705

HRADEC KRÁLOVÉ
02.11.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky **Budova ŘSP, lokální klimatizace B215 + B216**

Identifikační údaje o zadavateli

Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Žádáme o prohlídku místa plnění jelikož v zadávací dokumentaci je spousta neznámých pro vytvoření nabídky.

Odpověď:

Na žádost účastníka zadavatel umožní prohlídku místa plnění VZ, a to v úterý 10. 11. 2020. Sraz zájemců bude v 11:30 hod. před hlavním vchodem do budovy A ředitelství státního podniku Povodí Labe v ul. Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (v případě nepříznivého počasí v prostoru u recepcce tamtéž). Zájemci budou dodržovat veškerá aktuálně platná protiepidemická a hygienická opatření jako např. použití ochranných prostředků zakrývajících dýchací cesty apod. Z důvodu eliminace koncentrace většího počtu cizích osob ve vnitřních prostorách zadavatele se požaduje, aby se prohlídky zúčastnil pouze jeden zástupce účastníka.

2)

Dotaz:

- Rozvody CU potrubí mají být vedeny pod SDK stropem – jaký je strop kazetový / v kuse
- Jak velký prostor pro spádování kondenzu v SDK
- Velikost šachty pro rozvod CU na střechu – možnost přístupu
- Jak dostat venkovní jednotku na střechu – je přístup, nebo je potřeba jeřáb
- Vybavenost rozvaděče / umístění – důležité pro El.revizi
- Co přesně znamená „Realizační firma zajistí projektovou dokumentaci realizační a skutečného stavu“
- Atd.

Odpověď:

- Rozvody CU potrubí mají být vedeny pod SDK stropem – jaký je strop kazetový / v kuse

Zadavatel upřesňuje, že ve 2. nadzemním podlaží, kde se nacházejí místnosti B215 a B216, jsou na chodbách i v místnostech pod stropem kazetové SDK podhledy o rozměru 60 x 60 cm (viz. přiložená fotodokumentace, foto 1 a 2 – podhled).

- *Jak velký prostor pro spádování kondenzu v SDK*

Zadavatel upřesňuje, že prostor pro spádování kondenzu v SDK je velký 40 – 50 cm.

- *Velikost šachty pro rozvod CU na střechu – možnost přístupu*

Zadavatel sděluje, že rozměry šachty pro rozvod CU na střechu budou známy až při rozkrytí (viz. foto 3 a 4 – vyvedení rozvodů).

Přístup na střechu budovy B je z podesty vnitřního schodiště po žebříku a vstupní otvor má velikost 85 x 58 cm. Žebřík pak omezí vstupní rozměr na 65 x 58 cm (viz. foto 5 – výlez na střechu).

- *Jak dostat venkovní jednotku na střechu – je přístup, nebo je potřeba jeřáb*

Zadavatel upřesňuje, že venkovní klimatizační jednotky je možné dostat na střechu pouze pomocí jeřábu (výška budovy B je od terénu vč. atiky 17 m). Pro představu zadavatel zveřejňuje fotky z předcházející akce s obdobnou montáží klimatizačních jednotek na střechu (viz. foto 6 a 7 – jeřáb).

- *Vybavenost rozvaděče / umístění – důležité pro El.revizi*

Zadavatel upřesňuje, že vybavenost rozvaděče je dle normy ČSN 332130 ed.3 (viz. foto 8 – rozvaděč).

- *Co přesně znamená „ Realizační firma zajistí projektovou dokumentaci realizační a skutečného stavu“*

Zadavatel upřesňuje, že věta „Realizační firma zajistí projektovou dokumentaci realizační a skutečného stavu“ znamená, že si zhotovitel v případě potřeby zajistí na své náklady vypracování výrobně dodavatelské dokumentace v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských a technických výkresů, a dále že zhotovitel vypracuje na své náklady dokumentaci skutečného provedení stavby (díla)".

Zadavatel v této souvislosti prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23.11.2020 do 09:00 hodin.

Článek 7 Oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu se upravuje následovně:

7. Lhůta a místo pro podání nabídky

Datum a hodina: 23.11.2020 09:00

Nabídky musí být podány pouze elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: Fotodokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html