



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2020/049316

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
05.11.2020

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky

MVN Slepotice, obnova vodního díla

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Sídlo

IČ

Forma a limit veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

70890005

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Na výkresu Detailu A je znázorněna ochranná geotextilie 800g/m2, HDPE folie s podkladní geotextilií 300g/m2, PEHD lišta a přítlačná lišta. Ve výkazu výměr nejsou tyto položky zohledněny. Máme s nimi uvažovat jako se součástí agregované položky 457_R2 Napojení bentonitové těsnící rohožer na betonový objekt?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že veškeré dodávky materiálu a práce specifikované v příloze D.2.5. Detail napojení těsnění na betonový objekt, uchazeč zahrne do položky č.34 v „SO 01 MVN Slepotice, Kolajka, rekonstrukce hrází, ř.km 2,372“

34	K	457_R2	Napojení bentonitové těsnící rohožer na betonový objekt	soub	1,000	0,00
PP			Napojení bentonitové těsnící rohožer na betonový objekt			

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html