



ZEMNÍ KOTVY
PRVNÍ KOTVENÍ ÚROVŇ:
DOČASNÁ KOTVA - 250 kN a 2,0 m, DÉLKY 6,0 m
(VOLNÁ DÉLKA 3,0 m, KÖRĚN 3,0 m, SKLON 30°)

TĚSŇICÍ SLOUPY TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE
SLOUPY TI - PRŮMĚR d = 800 mm, PROVĚDOU SE V MÍSTĚ NAPOJENÍ RŮZNÝCH TYPŮ PAŽICÍCH STĚN

LEGENDA:

- TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ S MIKROŽAPOROU
- PŘEVRTÁVANÁ MIKROŽAPOROVÁ STĚNA TR 70/20 a 0,5 m
- SO 201
- SO 201.1

POZNÁMKY:

- V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE POZEMNÍCH OBJEKTŮ A ZATŘUBNĚNÉHO POTOKA SE DLE IGP PŘEDPOKLADAJÍ ŠTERKY S PŘÍMĚSÍ HLINY A JILU, NIŽE PAK SLŮŽNOVÉ S VELMÍ NÍZKOU PEVNOSTÍ
- HLADINA PODZEMNÍ VODY SE PŘEDPOKLÁDÁ POD ÚROVŇÍ ZÁKLADOVÉ SPÁŘY. POTOK BYSTRICE BUDE PŘEVĚDĚN V PROSTORU STAVEBNÍ JÁMY. UVAŽOVAT JE POTŘEBE I S PŘÍPADNÝMI BOČNÍMI PRÍTOKY (SPÍŠE DOČASNÝMI)
- ZÁKLADOVÁ SPÁŘA BUDE PO ODKRYTÍ OCHRÁNĚNO VRSTVOU POKLADNÍHO BETONU. V ZÁVISLOSTI NA STAVU ZÁKLADOVÉ SPÁŘY PO JEJÍM ODKRYTÍ BUDE ROZHODNUTO O JEJÍM PŘÍPADNÉM PŘEHŘUTĚNÍ PŘÍP. K ČÁSTEČNÉMU ODTĚŽENÍ A ZPĚTNÉMU ULOŽENÍ ZEMINY. SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH TLOUŠŤKY CCA 300 mm
- V MÍSTĚ PRÍTOKU BUDE TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ PROVÁDĚNA INDIVIDUÁLNĚ DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK NA STAVBĚ

KLAD LISTU

PUDORYS Č.1

PUDORYS Č.2

SO 201 REKONSTRUKCE POTOKA			
Objednatel:			
	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov		
Zhotovitel DSP/DPS:			
	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3		
Výpracoval			
Zodp. projektant	Ing. J. Drašar	Zak. číslo	18UL31030
Tech. kontrola	Ing. R. Navrátil	Datum	05/2019
Alce		Podst. formát	DSP/DPS
REKONSTRUKCE BYSTRICE V TEPLICÍCH - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		Mřítko	1:200, 50
Zhotovitel:		Č. přílohy	Para
Příloha		PUDORYS A REZÝ STAVEBNÍ JÁMOU	
Dělník 1121		D.3.18	
460 03 Liberec 3			