
















R01  ROZVADĚČ 1.PP - NOVÝ ROZVADĚČ
R02  ROZVADĚČ 2.PP - NOVÝ ROZVADĚČ

 PŘIPOJOVACÍ MÍSTO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ








-  AUTOMATICKÝ SPINAČ SE SENZOREM SMĚRU POHYBU - STROPNÍ, průměr desky 6m
-  SPINAČ 10A, 250V, VNITŘNÍ
-  PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ
-  PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ
-  PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ DVOUITÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ
-  PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ
-  SPINAČ 10A, 250V, IP44, POD OMÍTKU
-  PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 10A, 250V, IP44, POD OMÍTKU
-  PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 10A, 250V, IP44, POD OMÍTKU
-  ZÁSVIVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, POD OMÍTKOU
-  ZÁSVIVKA DVOUNÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, POD OMÍTKOU
-  ZÁSVIVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, NA POVrch
-  ZÁSVIVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, IP44, NA POVrch


A  ZAPUŠTĚNÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP40, 230V, LINEÁRNÍ ZÁŘIVKA 4x24W - STÁVAJÍCÍ PŘELOŽIT




D  STROPNÍ ZAVĚŠENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP20, LED - 230V, 33W, 2860 lm

- K  STROPNÍ PŘISAZENÉ SVĚTLIDLO S PRIZMATICKÝM KRYTEM, IP20, 230V, LED 24W
- L  STROPNÍ PŘISAZENÉ SVĚTLIDLO S PRIZMATICKÝM KRYTEM, IP44, 230V, LED 24W
- M  STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ SVĚTLIDLO KRYTEM, IP20, LED - 230V, 18W

- N1  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - STROPNÍNÁSTĚNNÉ SVĚTLIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM, PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, LED 3W, IP20, DOBA ZÁLOHY 1hod, AUTOTEST, KŘIVKA SVÍCENÍ PRO UNIKOVÉ CESTY, PIKTOGRAM SE SMĚREM UNIKU UMÍSTĚN POD SVĚTIDLEM (NEVALEPOVAT NA SVĚTLIDLO III),
- N2  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - STROPNÍNÁSTĚNNÉ SVĚTLIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM, PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, LED 3W, IP44, DOBA ZÁLOHY 1hod, AUTOTEST, KŘIVKA SVÍCENÍ PRO UNIKOVÉ CESTY, PIKTOGRAM SE SMĚREM UNIKU UMÍSTĚN POD SVĚTIDLEM (NEVALEPOVAT NA SVĚTLIDLO III),

- P7  STROPNÍ PŘISAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP65, 230V, LED 40W
- P6  STROPNÍ PŘISAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP44, 230V, LED 65W
- P5  STROPNÍ PŘISAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP44, 230V, LED 33W
- P4  STROPNÍ PŘISAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP44, 230V, LED 40W
- P3  STROPNÍ PŘISAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP44, 230V, LED 24W
- P2  STROPNÍ PŘISAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP44, 230V, LED 24W
- P1  STROPNÍ PŘISAZENÉ SVĚTLIDLO S KRYTEM, IP44, 230V, LED 11W

U  STROPNÍ ZAVĚŠENÁ PROUDOVÁ LIŠTA S REFLEKTOROVÝMI SVĚTLIDLY 230V, LED 24W, SVĚTLIDLA PO 2m.

- SK  ZÁSVIVKA STRUKTUR, KABELEŽE 2x R45
- SK  ZÁSVIVKA STRUKTUR, KABELEŽE 1x R45
- HD  ZÁSVIVKA HDMI

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		HLAVNÍ PROJEKTANT	
		ING. L. ŠIROKÝ		ING. L. ŠIROKÝ		ING. L. ŠIROKÝ	
INVESTOR		NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, Kostelní 44, Praha 7					
MÍSTO STAVBY		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119					
NÁZEV AKCE		NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OBNOVA BUDOVOY NZM PRAHA, III. ETAPA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119					
SOUBOR		D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.6 - SLABOPROUD					
OBSAH		LEGENDA PŘÍSTROJŮ					

<div><div><div>Ing. Luděk Široký</div><div>PROGRES PROJEKT</div></div><div><div>Lipová 608, 330 12 Horní Bříza</div><div>Tel.: 377 321 920, 603 985363</div></div></div>					
DATUM		07 / 2018			
STUPEŇ		DSP			
MĚŘÍTKO		1:100			
ČÍSLO VÝKRESU		E883/9		INDEX	
POČET LISTŮ		1	ČÍSLO LISTU	1	