



## Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
PLa/2020/050894

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Růžičková / 792

HRDEC KRÁLOVÉ  
18.11.2020

### VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

**VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze – I. etapa**

Identifikační údaje o zadavateli

Název  
Sídlo  
IČ  
Forma a limit veřejné zakázky  
Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
70890005  
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  
Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

**V projektové dokumentaci a ani v soupisu prací a dodávek není uveden způsob nakládání s použitou vodou vzniklou při čištění líce tělesa tlakovou vodou.**

Tímto Vás žádám o upřesnění následujících dotazů.

1)

#### **Dotaz:**

**1. V technologickém postupu sanačních prací se nepředpokládá s žádnou likvidací nebo filtrací a použitá voda bude volně stékat do nádrže příp. do vývaru i za cenu případného zvýšeného zákalu a s tím spojené změny kvality vody?**

#### **Odpověď:**

Prováděcí dokumentace nepředepisuje konkrétní technologické postupy, ty jsou plně v kompetenci zhotovitele. Zhotovitel je povinen při provádění prací zajistit opatření proti kontaminaci vody a zajistit instalaci zachytňového zařízení, které zabrání pádu sanačních a vybouraných hmot do nádrže, zejména v blízkosti odběru vody tak, aby nedošlo k výraznému zhoršení kvality vody.

Zadavatel v této souvislosti poskytuje smlouvu o dílo doplněnou o čl. 3.2. a zároveň poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je přidána v oddíle VON položka pořadové č. 18, typ K, kód R0750030 vztahující se k dané problematice.

2)

#### **Dotaz:**

**2. Jsou s tímto postupem srozuměny dotčené strany (Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Městský úřad Kutná Hora odbor životního prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje) a souhlasí s tímto postupem?**

#### **Odpověď:**

Souhlasná stanoviska v dotazu jmenovaných dotčených stran jsou součástí projektové dokumentace, konkrétně se jedná o oddíl E - Dokladová část.

Zadavatel v této souvislosti poskytuje smlouvu o dílo doplněnou o čl. 3.3.:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením vlastní realizace svolá jednání se společností Vodárenská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., na kterém dojedná podmínky provádění prací v souvislosti s odběrem vody pro provozování vodovodu pro veřejnou potřebu.“

3)

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 04.12.2020 do 10:00 hodin.**

Článek 12. Zadávacích podmínek se mění následovně:

12.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 04.12.2020

Hodina: 10:00 hodin

Adresa pro podání nabídek: [https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel  
*elektronicky podepsáno*

Přílohy: Upravený návrh smlouvy o dílo  
Upravený soupis prací

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:  
**[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)**