



# Zemědělská vodohospodářská správa

Oblast povodí Odry

Pracoviště Ostrava

Ing. Martin Jaroš  
Vodohospodářské služby

Ve Dvoře 14  
742 85 Vřesina

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

11.12.2008

NAŠE ZNAČKA

OpO/OV/2717/08-K1

VYŘIZUJE  
TELEFON

Ing. Klimša  
596693217

DATUM A MÍSTO ODESLÁNÍ

22.1.2009  
Ostrava

Věc: **Poldr u Otavové**  
**- vyjádření k PD pro stavební řízení**

Jedná se o vybudování suché retenční nádrže – poldru, včetně odpadního koryta, přístupové komunikace a ozelenění objednatele ČR – Ministerstva zemědělství, Zemědělské agentury a pozemkového úřadu v Opavě. Účelem výstavby předmětného poldru má být zachycení přívalového odtoku z výše položeného povodí a transformaci tohoto odtoku na neškodný, a to v množství, které bude možno převést kanalizační sítí obce Hať do koryta vodního toku Bečva. Maximální transformovaný odtok z poldru se předpokládá v rozmezí 0,112 – 0,487 m<sup>3</sup>/s (dle výšky hladiny v zátopě).

Zemědělská vodohospodářská správa – Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava z hlediska správce vodního toku Bečva, ČHP 2-03-02-014 nemá námitek proti výstavbě předmětného poldru za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Přes jednotnou kanalizační síť obce Hať budou do vodního toku Bečva vypouštěny vody pouze v množství s ohledem na kapacitu koryta vodního toku pod místem vyústění a v kvalitě ukazatelů přípustného znečištění vod, stanovené v nařízení vlády č.229/2007 Sb., případně v dalších platných normách a předpisech.
2. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v zájmovém území.
3. Vlastník stávajícího vyústního objektu jednotné kanalizace jej bude udržovat v řádném technickém stavu tak, aby nedocházelo k vymílání, případně zanášení koryta vodního toku. Místo vyústění bude dle potřeby čištěno od nánosů a naplavenin.
4. Veškeré změny v předložené PD, případně další stavby a úpravy, kterými bude dotčen vodní tok v naší správě, nám budou předloženy k posouzení a vyjádření.

Jako účastník správního řízení žádáme dodání vydaného stavebního povolení.

Zemědělská vodohospodářská správa  
Oblast povodí Odry  
Pracoviště Ostrava 403  
Libušina 8, 702 99 Ostrava 2

Ing. Sylva Lokajová

vedoucí Pracoviště ZVHS se sídlem v Ostravě

adresa: Libušina 8, 702 99 Ostrava  
IČ:00020451

tel.:  
596 693 211

fax.:  
596 133 506

email:  
klimsa@zvhs.cz