

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**Divize 02****Ing. Marek Holinka****Nábřeží 4****150 56, PRAHA 5-Smíchov**

Č.j.: 23729/Pe/021215-1

Vyřizuje / linka
Pelíšek Pavel / +420 602 783 622

Přerov 3. prosince 2015

Vyjádření k existenci tepelných sítí ve správě Veolia Energie ČR, a.s.. Akce: „Bečva Přerov - protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR)".

Vážený pane Holinko,

z předložené situace je zřejmé, že protipovodňová ochrana bude kolidovat s parovody. Zasíláme Vám 3 situace, ve kterých jsou červeně zakresleny naše tepelné inženýrské sítě.

Připravovaná dokumentace protipovodňové ochrany města s kolizemi s tepelnými sítěmi, bude v průběhu prací konzultována a odsouhlasena našimi pracovníky.

Konečná verze projektu bude našimi pracovníky písemně odsouhlasena.

Stavebník zajistí ochranu zařízení teplárenské společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení teplárenské společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů splněním následujících podmínek:

1) Před zahájením zemních prací zabezpečí vytýčení přesné polohy teplárenského zařízení zodpovědným pracovníkem Veolia Energie ČR, a.s. a prokazatelně seznámí s polohou teplárenských sítí pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplárenského zařízení provádět.

Sítě vám vytýčí:

Lokalita Přerov, Tovačovská 18

p. Pavel Pelíšek, tel. 581 273 346, 602 783 622

2) Písemně uvědomit příslušné středisko (vydavatele vytýčení) o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

3) Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplárenského zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, bez použití mechanismů.

4) Na vytýčenou trasu teplárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskladňován žádný stavební materiál, příp. zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by ohrožovala

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.

IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410

Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.veolia.cz, www.veoliaenergie.cz

Kontaktní adresa:

Veolia Energie ČR, a.s.

Region Střední Morava

Okružní 19, Olomouc, PSČ: 779 00

Tel.: + 420 581 809 721, fax: + 420 581 809 731

bezpečný a spolehlivý provoz teplárenského zařízení, včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.

5) Neprodleně ohlásit každé poškození teplárenského zařízení na Zákaznickou linku tel. číslo 800 800 860.

6) V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplárenským zařízením požadujeme před záhozem převzetí zodpovědným pracovníkem Veolia Energie ČR, a.s.(viz bod 1).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplárenského zařízení považována dle § 87, odst. 4, zákona č. 458/2000 Sb jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplárenském zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě a ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing. Jiří Leták
Náměstek Distribuce a služeb



Tel.: + 420 587 403 210
Fax: + 420 581 809 731
E-mail: jiri.letak@veolia.com
www.veoliaenergie.cz

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Region Střední Morava
Okružní 19
779 00 Olomouc

 **VEOLIA** 10

Veolia Energie ČR, a.s.
Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.veolia.cz, www.veoliaenergie.cz

Kontaktní adresa:
Veolia Energie ČR, a.s.
Region Střední Morava
Okružní 19, Olomouc, PSČ: 779 00
Tel.: + 420 581 809 721, fax: + 420 581 809 731