

NAŠE ZNAČKA
PM-2998/2021/5504

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 19. 1. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 – VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“ obdržel dotaz a žádost dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce. V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) uvádíme odpovědi včetně přesného znění dotazu a žádosti.

Dotaz č. 1)

Žádáme Vás o přepočet a úpravu množství přesunů hmot v jednotlivých stavebních objektech pro část projektu rekonstrukce VD.

Např. v SO 04.2. Skluz je v pol. č. 50 ve výkazu výměr uvedeno 244,694 t, ale jen betony, které nejsou do přesunů započteny, jsou v tomto SO v objemu 2 181 m³, tj. cca 5450 t.

50	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	244,694
----	---	-----------	--	---	---------

Chybný výpočet se vyskytuje i u dalších objektů. Žádáme o opravu.

Odpověď:

Výkaz výměr byl proveden v cenové soustavě ÚRS Praha. Přesuny hmot jsou v této soustavě jasně definované. V případě betonových konstrukcí pro vodní stavby je v předmluvě jasně uvedeno:

„V případě betonových konstrukcí je v rámci cenové soustavy ÚRS jasně deklarováno, že:

U betonových konstrukcí je uvažováno dodání betonu přímo na místo zabudování, nebo do prostoru technologické manipulace. U těchto položek se hmotnost betonů nezapočítává do výpočtu přesunu hmotnost, proto je v katalogových listech ve sloupci „Hmotnost“ uvedena hmotnost v závorce nebo je nulová.“

Přesun hmot

3091. U betonových konstrukcí je uvažováno dodání betonu přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. U těchto položek se hmotnost betonů nezapočítává do výpočtu přesunu hmot, proto je v katalogových listech ve sloupci „Hmotnost“ uvedena hmotnost v závorce nebo je nulová.

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14666.html

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.