



LEGENDA:

- HRANICE PARCEL V KAT.MAPĚ
- HRANICE PARCEL VE VLASTNICTVÍ INVESTORA
- nová kabelová přípojka
- dešťová kanalizace
- splšková kanalizace
- vodovod
- plynovod nízkotlaký
- podzemní vedení NN do 1 kV
- nadzemní vedení NN do 1 kV
- podzemní vedení VN
- podzemní sdělovací vedení

POZNÁMKA:

Trasa přípojky NN je zakreslena orientačně!

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| VED. PROJEKTU | PROJEKTANT | KRESLIL | KONTROLOVAL | LHOTA - Stavitelství, 468 25 Zásada 311 IČO: 120 45 357 email: lhota-stavitelství@volny.cz | |
| ING. VÍT LHOTA | JINDŘICH WIRNITZER | JINDŘICH WIRNITZER | ING. VÍT LHOTA | Tel: +420 602 345 437; +420 606 659 043 | |
| INVESTOR | POVODILABE, s.p., Vřta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové | | | FIRMA | 6A4 |
| MÍSTO STAVBY | pozemek p.č. 460/1, k.ú. Jablonec n.N.-Rýnovice, Liberecký kraj | | | DATUM | 10/2017 |
| OBJEKTY Z3, VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT POVODŇOVÉHO DVORA Z3 - HALA, SKLAD, NÁSTROJÁRNA | | | | ÚČEL | DPS |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1 : 250 |
| | | | | Č. ZAKÁZKY | 15108 |
| | | | | Č. ARCHIVNÍ | 15108 |
| PŘÍPOJKA NN | | | | ČÍSLO KÓPIE | ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.3.b).4 |

Napěťová soustava : 3+N+PE, 50 Hz, 400 V/TN-C

Ochr. proti neb. dotyku: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000, ed. 2