

V Chomutově dne 15.02.2021

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku:

Potápěčské práce 2021

Na základě dotazu účastníka zadávacího řízení zadavatel poskytuje tuto dodatečnou informaci č. 1:

Dotaz č.1

Dobrý den,
žádám o upřesnění rozsahu požadovaných prací dle technické podmínky pro výběr zhotovitele akce "VD Stanovice" bodu d) a to VÝMĚNA DRŽÁKU VODOČETNÉ LATĚ. Dle přiložené zprávy a fotodokumentace se jedná o "U" profil s výdřevou, která je ukotvená k ŽB konstrukci věžového objektu a na výdřevu jsou upevněné vodočetné latě. Na objektu se nachází 2 vodočetné latě každá délky cca 50 m (celkem 100 m). Pro výměnu držáků je nezbytné původní demontovat, dodat nové "U" profily s výdřevou a ukotvit je k VO. Samotná výměna držáku vodočetné latě by byla práce na cca 10 až 12 dní v ceně cca 1.200.000,- Kč. Děkuji za vysvětlení.

Odpověď č.1

Jedná se o kontrolu všech táhel. Obnova antikoroze ochrany se nebude realizovat, nátěry dle potřeby provede zadavatel v režimu tzv. na suchu. Každé táhlo se dá vytáhnout.

Závěr: Zadávací podmínky se nemění.



Ing. Zbyněk Folk

generální ředitel