

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 17. 2. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – „Dřevnice, Kašava, km 32,285 - oprava stupně limnigrafu a km 34,979 - 35,060, oprava opevnění koryta toku a oprava stupně“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Dřevnice, Kašava, km 32,285 - oprava stupně limnigrafu a km 34,979 - 35,060, oprava opevnění koryta toku a oprava stupně“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Bylo by prosím možné blíže specifikovat náhradní výsadbu? V rozpočtu je 5 ks stromů (3 druhy), není ale dáno jaká výška, obvod kmene nebo jiné bližší určení. V TZ se o výsadbě nikde nepíše.

Odpověď:

Velikost sazenic jednotlivých druhů stromů, které jsou specifikovány, musí poměrově odpovídat velikosti kořenového balu dle sadařských zvyklostí specifikovaného ve výkazu výměr „ 03 Inventarizace dřevin“ položka č. 17. Dle této specifikace lze uvažovat s výškou kmene po korunu 180 – 200 cm.

Zadavatel odpovídá na uvedené dotazy i přes to, že byly zaslány po uplynutí lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace. Na vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se tedy nevztahují lhůty dle §98 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky