

VODNÍ DÍLA - TBD a. s.  
Ing. Karel Adam  
Studená 2

638 00 Brno - Lesná

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

14.09.2020

NAŠE ZNAČKA

PM-38041/2020/5203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

24.09.2020

## **VD Ordějov – Oprava výpustného objektu**

(k. ú. Bánov; ORP Uherský Brod; kraj Zlínský; HP 4-13-01-1170-1-00)

### **Charakteristika akce:**

Dne 14.09.2020 nám byla předložena žádost o stanovisko k DSP+DPS stavby „VD Ordějov – Oprava výpustného objektu“, zpracované 07/2020. Zpracovatelem dokumentace je společnost Vodní díla – TBD a.s. Investorem stavby je Povodí Moravy, s.p.

V rámci opravy bude provedeno odstranění stávajícího betonového objektu požeráku umístěného na návodním svahu hráze vč. přítokového betonového potrubí a vybudování betonového požeráku shodných dimenzí a zavazovacích žeber.

**Správcem VVT Nivnička (Bystřička) IDVT 10100316 a VD Ordějov (HM 903707) je Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště (Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště, vedoucí provozu Tomáš Macháček, DiS., tel: 572 552 716, kl. 225, e-mail: machacek@pmo.cz, úsekový technik Josef Gavenda, tel: 572 552 716 kl. 224, mob: 724 614 034, e-mail: gavenda@pmo.cz, provozhradiste@pmo.cz).**

Útvar povrchových vod: Nivnička (Bystřička) od pramene po ústí do toku Olšava (ID VÚ: MOV\_1330)

Útvar podzemních vod: Flyš v povodí Moravy - jižní část (ID ÚPZV: 32222)

### **Stanovisko správce povodí, správce VVT Nivnička (Bystřička) IDVT 10100316 a VD Ordějov**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce toku následující

#### **s t a n o v i s k o :**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Pavel Bíza**  
vedoucí útvaru správy povodí