



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Povodí Labe, státní podnik  
odbor inženýrských činností  
Víta Nejedlého 951  
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2019/051884

VYŘIZUJE/LINKA  
Jiří Tluka/675  
Ing. Štěpán Černý/155

HRADEC KRÁLOVÉ  
20.12.2019

## Huntířovský potok, Huntířov, oprava opevnění koryta, ř.km 0,395 – 1,300

Dne 20.11.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala společnost Povodí Labe, státní podnik, prosinec 2019.

Podle předložené dokumentace se jedná o opravu původního opevnění úpravy koryta v zájmovém úseku Huntířovského potoka. V současnosti je úprava koryta značně poškozena nebo místy zcela chybí.

V roce 1971 byla provedena kompletní úprava koryta Huntířovského potoka, a to od ústí ř.km 0,000 po výtok dvojitého silničního trubního mostu v ř.km 1,300. Akce řeší úsek vodního toku od ř.km 0,395. Spádové poměry 0,67 - 2,024% jsou stabilizovány příčnými stavbami a to jak samotnými stabilizačními prahy, tak stupni s vývarem a bez vývaru. Příčný profil je v celé délce úpravy oboustranně opevněn v patě zděnou kamennou patkou rozměrů 600/500 mm, o kterou je opřena kamenná dlažba na sucho tloušťky 400 mm s vyspárováním, provedená v celé svahové délce, ve sklonu 1:1 až 1,3. Dno koryta je zahloubeno, místy až o 30 cm.

Navrženými opatřeními budou v opravovaném úseku (ř.km 0,395 až ř.km 1,300) opraveny veškeré poruchy na původním podélném i příčném opevnění koryta. Všechny objekty budou po odstranění silně poškozených částí očistěny tlakovou vodou a obnoveny v původních parametrech. Zděné objekty budou dozděny vhodným kamenem, svahová dlažba přespárována, spáry rozvolněné dlažby, šířky větší než 40 mm, budou nejprve vyklínovány vhodnými kameny a pak až následně dospárovány. Rozvolněná dlažba bude rozebrána včetně zcela chybějící svahové dlažby a bude obnovena v původních parametrech. Na závěr opravných prací bude pro soustředění minimálních průtoků v zahloubeném dně vytvořena kyneta široká cca 800 mm. K tomuto záměru budou využity lehce směrově upravitelné stávající nánosy v korytě, doplněné o odstraněné nánosy z kamenných patek a svahové dlažby. Kyneta bude stabilizovaná menšími nevyužitými kameny z výskytu.

Investorem akce bude: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_0310 - Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 639861, X: 1012059.

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu



PL0072150