

Povodí Labe státní podnik  
Vita Nejedlého 951  
500 03 Hradec Králové

**Adresa OÚ:** Kocleřov 123, PSČ 544 62  
**telefon:** 499 395 263  
**fax:** 499 329 594  
**e-mail:** podatelna@vitezna.cz  
**www:** w.w.w.vitezna.

**Věc:** Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Vyjádření k existenci podzemních sítí c

- V zájmovém území se nacházejí sítě v naší správě . Jedná se o vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

- Před zahájením stavebních prací si musíte zajistit vytyčení polohy podzemního vedení v terénu.
- Před zahájením zemních prací je nutné ověřit přesnou polohu zařízení ručně kopanými sondami.
- Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízení musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí.
- Při všech stavebních pracích je nutné zajistit dodržování platných předpisů a norem, zejména pak ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí.
- Termín prací bude oznámen provozovateli 15 dní před zahájením prací.
- Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení podzemního vedení v naší správě, musí být toto řádně zajištěno proti možnému poškození.
- Každé poškození zařízení v naší správě je nutné neprodleně oznámit na telefonní číslo 499 395 263, nebo 731 652 711
- Před zahozem obnaženého zařízení v naší správě je povinností investora, příp. dodavatele stavby, přizvat našeho pracovníka ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a ke kontrole uložení našeho zařízení s ohledem na prováděnou stavbu a zajistit protokolární převzetí .
- Upozorňujeme, že dotčené podzemní sítě jsou pod režimem ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích).
- V trase vodovodního potrubí budou umístovány skládky materiálu a objekty zařízení staveniště.
- V místech, kde bude v nebezpečném terénu pořízdet stavební mechanizace v trase vodovodního potrubí, bude provedeno provizorní zpevnění povrchu terénu silničními panely.

V příloze Vám zasíláme orientační zákres sítí v naší správě ve Vašem zájmovém území.  
**Toto stanovisko je vydáváno pro potřeby územní, případně stavebního řízení.**

Dne 20.12.2019.vyhotovil: Martin Jaroš  
OBEC VÍTEZNÁ  
544 62 KOCLEŘOV 123  
IČO: 00278432