



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

TELEFON 466 868 211
E-MAIL labe-z2@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/contractdisplay_15169.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
122180023

VYŘIZUJE/LINKA
Ladislav Chleboun, DiS./770160558

Pardubice
12/3/2021

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Název veřejné zakázky: PPO Albrechtice nad Orlicí, oprava elektrorozvaděčů

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Na základě dotazu zájemce o veřejnou zakázku „PPO Albrechtice nad Orlicí, oprava elektrorozvaděčů“ poskytuje zadavatel následující dodatečnou informaci.

Dotaz :

Dobrý den,

zasílám otázky k výběrovému řízení PPO Albrechtice nad Orlicí, oprava elektrorozvaděčů.

Prosím o upřesnění zadávací dokumentace:

- a) elektroschéma stávajících rozvaděčů (nutný i pro naprojektování zpětné napájecí zásuvky v případě povodní)
- b) rozsah opravy, který má být naceňován - postačí opravdu jen oprava nebo bude z dlouhodobého hlediska lepší náhrada za kvalitní plně nerezové skříně?
- c) Popište prosím, co má daný rozvaděč za funkci a co ovládá - z důvodu nutnosti výměn nějakých komponent. Jakou má funkci vzdálené ovládání?
- d) Uvádíte, že některé díly jsou zkorodované. Prosím o upřesnění, aby bylo zjevné, které díly je nutné nacenit k výměně.

Odpověď :

- a) Elektroschéma z předchozí projektové dokumentace je nově přiloženo do zadávací dokumentace, skutečné provedení je nutno konfrontovat na místě.
- b) Oprava elektrosystému PPO spočívá ve výměně skříní v provedení nerez. Do rozvaděčů budou umístěny dle návrhu projektanta: vlhkostní čidlo, větrací či topný systém zabraňující kondenzaci a korozi. Bude utvořen prostor pro uzamknutí zapojených kabelů od čerpadel s průchodkami pro gumové kabely. Čerpadla jsou mobilní a osazují se pouze v případě povodní. Zástrčky musí být v uzamykatelném v chráněném prostoru rozvaděče.
- c) Do rozvaděče se připojují mobilní čerpadla. Zapojuje se čerpadlo - silově, plovákové ovládání, ruční ovládání.
- d) Jde o kompletní výměnu vnitřní výzbroje.

.....
Ing. Petr Michalovich
ředitel závodu