



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVISŤE
V PRAZE



MHMP091K4BU

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor památkové péče
Oddělení státní správy památkové péče
Ing. arch. L. Křížová
Jungmannova 35/29
P. O. BOX 800
111 21 Praha 1

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Odbor památkové péče

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

POČET DNE: - 8 - 10 - 2020

Počet listů dokumentu: 1

Počet listů příloh:

Počet a druh relaxačních příloh:

Převzal: PD

/1/

Váš dopis čj. / sp. zn.: MHMP 1433286/2020 / S-MHMP 1407608/2020
Ze dne / doručeno dne: 18. 9. 2020/ 21. 9. 2020
Naše čj.: NPÚ-311/74039/2020
Vyřizuje / linka: Mgr. Lacinová /251
Spisový znak: 820.1

Praha 8. 10. 2020

Čp. 1300, Holešovice, Kostelní 44, Praha 7, kulturní památka r. č. ÚSKP 41213/1959, památková zóna Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice

Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět žádosti:

K. ú. Holešovice, Kostelní 1300/44, Praha 7- NZM - vyrovnávací rampa u zadního vchodu.

Přílohy žádosti:

Dokumentace pro územní a stavební řízení (Ing. arch. M. Vajtr, V Brůdku 77, 155 00 Praha 5, 9/2020).

Popis zamýšlených prací:

Předmětem předložené dokumentace je návrh na stavbu nové vyrovnávací rampy u zadního vstupu do objektu.

Návrh zahrnuje:

- napojení nové rampy na stávající podestu, která je v místě napojení upravena – stávající zábradlí v části ubouráno ořezáním, doplnění nové spojky přivařením ke stávajícím vodorovným prvkům, nová stojka kotvena do betonové podesty;
- přikotvení rámu nové rampy do stávající podesty (slouží proti posunu pochozí plochy);
- úroveň hlavního nástupu na rampu $+0,00 = 230,9$ B. p. v., rampa o rozměrech délky $+ 15,500$ m x šířky $+ 1,5$ m, je navržena jako pomocná vyrovnávací mezi hlavní dvoranou objektu a zadním hospodářským dvorem, rampa je navržena těsně u obvodové stěny objektu, za pásem stromů, (bobkovišni);
- osazení (doplnění) jedné bobkovišně do stávající řady, na začátku rampy (u vstupu);
- provedení rampy ze tří polí (s mezipodestou), samonosných, z ocelových rámu spojených mechanicky do statického celku;

- rámy z ocelových prvků svařeny a žárově zinkovány, pochozí plocha navržena z pororoštu, z kompozitních materiálů v odstínu tmavě šedé;
- madla ve výšce 1000 a 700 mm pro děti, podél zábradlí ve výšce 150 mm je ochranné madlo pro kočárky, výplň zábradlí provedena z lankového systému.

Charakteristika objektu a území:

Budova Národního zemědělského muzea je spolu s Národním technickým muzeem zapsána v Ústředním seznamu jako kulturní památka pod r. č. ÚSKP 41213/1959 a zároveň je součástí památkové zóny Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice.

Objekt představuje významnou stavbu od architekta Milana Babušky z let 1938 - 41, stylově se řadí k pozdním projevům funkcionalismu, v silně klasicizujícím pojetí, podporovaném symetrickým urbanistickým uspořádáním hlavních objektů areálu. Objekt Zemědělského muzea má půdorys ve tvaru písmene „L“, má 4 NP a 2 PP a plochou střechu.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:

Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové, včetně všech autentických historických detailů.

V současnosti se u zadního vchodu nachází novodobě vytvořený vstup, s bezbariérovým přístupem pomocí hydraulické plošiny (výťahu).

Vyhodnocení žádosti:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce **budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za této podmínky:**

Barevnost rampy a zábradlí bude provedena ve stejných šedých odstínech, jako je provedena již existující bezbariérová rampa u hlavního vstupu.

Zdůvodnění:

Pro snížení pohledové exponovanosti a sjednocení vzhledu nově přidaných utilitárních prvků je třeba novou konstrukci provést ve shodném barevném řešení (v odstínu šedé splývajícím maximálně s okolím), v souladu s již provedenou rampou u hlavního vstupu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o kdykoliv demontovatelnou lehkou konstrukci, lze ji v tomto případě akceptovat. Při pohledovém zakrytí bobkovišněmi se tato konstrukce méně vizuálně uplatní.

Vyrovnávací rampu (určenou primárně pro kočárky) lze tolerovat jako reverzibilní utilitární prvek, k architektuře dotčeného objektu však nepatří. S plánovanou úpravou zadní části objektu, která nepochází z doby výstavby objektu a má novodobý charakter, je třeba nově celkově přeřešit i bezbariérový přístup ze zadní části objektu.

Při respektování výše uvedené podmínky není předložený návrh v rozporu s požadavky památkové péče a s režimem ochrany platným v daném území.

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

ředitel

vz. Mgr. Jan Holeček, v. r.

vedoucí odboru péče o památkový fond



Přílohy: dokumentace

Za správnost: Pohlová