



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Závod Roudnice nad Labem

Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem

TELEFON 416 805 511
FAX 416 805 502
E-MAIL labe-z3@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A, 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Drahozal/518

ROUDNICE NAD LABEM
25. 3. 2021

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Název: **Ponorná kalová čerpadla**

Číslo akce: **333180007**

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 170 000 Kč

Identifikační údaje o zadavateli:

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí

IČ

70890005

Režim veřejné zakázky:

VZ Malého rozsahu

Druh zadávacího řízení:

VZMR s uveřejněním výzvy

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Ze zadávací dokumentace není patrný pracovní bod požadovaných čerpadel.

Je možné považovat za pracovní bod $Q_{min} = 2500\text{ l/min}$ a $H_{min} = 25\text{ m}$, nebo toto jsou mezní hodnoty křivky čerpadla?

Odpověď:

Hodnoty $Q_{min} = 2500\text{ l/min}$ a $H_{min} = 25\text{ m}$ jsou mezní hodnoty čerpadla.

Výkon čerpadla je požadován min. $2\text{ m}^3/\text{min}$, při výšce 10 m. Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravenou technickou specifikaci.

2)

Dotaz:

a) Jaký je uvažovaný provozní bod H a Q?

b) Čerpadlo má mít sondy MAVE, nebo plováky? Proč dva?

c) popsat uvažovaný způsob používání čerpadel.

Odpověď:

a) Výkon čerpadla je požadován min. $2\text{ m}^3/\text{min}$, při výšce 10 m. Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravenou technickou specifikaci.

b) Typ snímače hladiny je požadován elektrodový. Jedna sonda je pro zapínání čerpadla, druhá pro jeho vypnutí. Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravenou technickou specifikaci.

c) Čerpadla budou používána pro čerpání jímek zahrazených plavebních komor a jezových polí.

3)

Zadavatel upravuje technickou specifikaci

Příloha č. 1 KS se mění následovně:

7. řádek,

Výkon čerpání při výšce 10 m	min. 2 000 l/min	(vyplní prodávající)
------------------------------	------------------	----------------------

16. řádek,

Snímač hladin (2 ks elektrodových sond), délka kabelu min 25 m	ANO	(vyplní prodávající)
--	-----	----------------------

Ostatní zůstává bez změny.

Ing. Jan Zajíc
ředitel závodu