



Č.J.: PM-24785/2019

Ev.Č.: 61627/2019
dne: 29.05.2019
Povodí Moravy, s.p.

listu: 2

Povodí Moravy, s.p.
závod Horní Morava
U Dětského domova 263
772 11 Olomouc

Váš dopis značka / ze dne

E- mail ze dne 23.5.2019

Naše značka

578/19/BRN,
16/2019/14730/Še

Vyřizuje / linka

Ing. Martin Šenk
591 105 286

Místo odeslání / dne

Nošovice 23.5.2019

Věc: **Udělení souhlasu se stavbou v ochranném pásmu zařízení PS.**

Na základě Vaší žádosti, E-mail ze dne **23.5.2019**, vedené pod č.j. **578/19/BRN, 16/2019/14730/MŠ**, v souladu se zákonem č. 158/2009 Sb. §46, odst. 11, ve znění zákona č.670/2004 Sb. a ve znění zákona č. 458/2000 Sb., a na základě předložených podkladů:

1/ Žádost o Souhlas se stavbou v OPV zařízení PS, ze dne 4. 5. 2017, vč. Plné moci.

2/ Zjednodušená technická zpráva, z.č. 216140 01 01, Listopad 2016.

3/ Situační výkres.

vydáváme **souhlas se stavbou - prodloužení**

pro akci "**Merta – údržba HM, ř. km 0,000 – 4,400, stavby SO 05, SO 06, SO 07**"
v ochranném pásmu vedení

400 kV č. 457 RZ Krasíkov – El. Dlouhé Stráně (st.č. 53 - 54),

v katastru obce **Petrov nad Desnou, kraj Olomoucký.**

Souhlas se vydává na dobu určitou od **24. 5. 2019** do **24. 5. 2021**

VEDEME ELEKTRINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ



Souhlas se stavbou musí splňovat následující podmínky:

1. Stavba musí respektovat zákon č. 158/2009 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb., ve znění zákona č. 458/2000 Sb., a musí být provedena dle norem ČSN EN 341-1 a ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN EN 50110-1, ČSN 73 6005, ČSN 332160, dotčené normy řady ČSN 33 2000, zákonů, vyhlášek, norem a právních předpisů souvisejících.
2. Před zahájením prací musí zaměstnanec pověřený prováděcí organizací prokazatelně seznámit své zaměstnance s ustanoveními zákona č. 185/2009 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb., ve znění zákona č. 458/2000 Sb. a normou ČSN EN 50110-1 ed.2.
3. Ochranné pásmo je stanoveno zákonem č. 158/2009 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb., ve znění zákona č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách výše uvedených vedení ve vodorovné vzdálenosti **25 m pro 400 kV**.
V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno zejména:
 - vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost. V případě vedení **400 kV č. 457** je normou stanovena max. vzdálenost možného přiblížení výškového bodu strojů, mechanismů a dalších pracovních zařízení k vodiči vvn na **4600 mm**, dle **ČSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 330000-6)**.
 - Pojíždět pod elektrickým vedením tak vysokými vozidly, náklady nebo stroji, že by mohlo dojít přiblížení vodičům blíže, než stanoví **ČSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 330000-6)**.
 - používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení
 - pod vedením 220 a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou, viz. ČSN EN 55020 – Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy.
4. Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava. Případné škody budou likvidovány na náklad prováděcí organizace.
5. V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být práce v ochranném pásmu vedení přerušeny a pásmo opuštěno. Mimořádné jevy budou okamžitě nahlášeny provozovateli elektrického vedení.
6. Práce v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízením.
7. Zhotovitel prací odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení zapříčiněné jejich činnostmi.
8. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení musí být nejméně **15 dnů** předem nahlášeno majiteli ČEPS, a.s. pracoviště Nošovice, tel.: **591 105 286**, E-Mail: **senk@ceps.cz**.

Porušení těchto podmínek má za následek zrušení souhlasu a povinnost uvedení věcí do původního stavu a to na náklady žadatele, kterému se souhlas vydává.

VEDEME ELEKTRINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ





ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556

(16)

Za ČEPS, a. s.

V Brně, dne:



Ing. Ladislav Paul

Vedoucí odboru
Správa energetického majetku
a dokumentace oblast Východ

Žadatel /fyzická osoba/ Oprávněný zástupce žadatele /právnícká osoba/ tímto přijímá výše stanovené podmínky a zavazuje se je dodržovat. Současně bere na vědomí a souhlasí s postupem, který ČEPS, a.s. uplatní v případě jejich porušení, tj. zrušení souhlasu a uvedení věci v původní stav na náklady žadatele.

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Horní Morava ①

U dět. domova 263, 772 11 Olomouc

DIČ: CZ70890013 IČ: 70890013

Za žadatele:

V Olomouci

dne:

04-06-2019

Povodí Moravy, s.p.

závod Horní Morava

U Dětského domova 263

772 11 Olomouc

IČ: 70890013

V případě fyzické osoby bude uvedeno rodné číslo a druh a číslo dokladu, podle kterého bylo ověřeno

V případě právnické osoby bude přiložena plná moc opravňující k převzetí tohoto souhlasu /pokud se nejedná o osobu, která je oprávněna takové úkony činit podle zápisu v Obchodním rejstříku

Poznámka: Souhlas nabývá účinnosti podpisem obou stran. Po podpisu zašlete 1.výtisk zpět na naši korespondenční adresu.

VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

