

**ODPOVĚĎ NA DOTAZ UCHAZEČE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
„Odstranění závad z revizních zpráv – oprava hromosvodů v
roce 2021“**

Zadavatel:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČ 00027014, DIČ 00027014, zastoupen doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc. Ph.D., ředitelem

Dotaz:

1. Na způsob stanovení ceny k jednotlivým objektům. V zadání jsem nikde nenašel výkaz výměr k jednotlivým objektům a poslední platné revize ze kterých by bylo patrné co je na objektech špatně a co se má opravit.
2. Stanovení záruky např.: že se do další periodické revize neobjeví závada který byla předmětem této zakázky.

Bude vyžadováno ke splnění profesní způsobilosti oprávnění k montáži a opravě elektrických zařízení rozsahu E2A) zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů v prostředí bez nebezpečí výbuchu) vydává Technická Inspekce České republiky viz příloha???

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí následující:

Zadavateli postačuje vyhláška 50 elektro.

Zadavatel může na žádost předložit revize z roku 2020.

Zadavatel apeluje na uchazeče, aby se účastnili prohlídky místa plnění a seznámili se se stavem objektů.

V Praze

**Za Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Aneta Alferi, advokátka, na základě plné moci**