



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

C.S.C. spol. s r.o.
Zámecké nám. 42
73801 Frýdek-Místek

Značka: 9773/V001274/2019/ZÁ

Ostrava, dne: 15.1.2019

Věc: **Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500 k. ú. Bílovec-město (investor Povodí Odry, s.p.)**
Sdělení (není souhlasem) k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení)

K existenci sítě (stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu bylo vydáno pouze stanovisko zpracované automaticky a k předložené dokumentaci jsme vydali sdělení dne 14.11.2018 pod zn. 9773/V026992/2018/ZÁ a 20.12.2018 pod zn. 9773/V030795/2018/ZÁ.

Po komplexním projednání v rámci naší společnosti sdělujeme níže uvedené:

S uvedenou stavbou, dle předložených dokladů, nesouhlasíme.

Popis stavby:

Předmětem předložené dokumentace je oprava nábrežní pravobřežní zdi (která je v nevyhovujícím technickém stavu), stabilizovat trasu vodního toku Bílovka a staticky zajistit souběžnou silnici č. II/463 v Bílovci, poz. k. ú. Bílovec-Město. Stavba bude prováděna na poz. parc. č. 2161/1, 2162, 2163, 2166, 2563/1, 2563/6, 2563/7 a 2576/1 k. ú. Bílovec-město.

Stavba je navržena jako ŽB úhlová zeď (+ mikrozáporové pažení + trvalá tyčová kotva+ snížení terénu za rubem zdi). Stávající výusti kanalizací a drenáží budou zachovány.

Celková délka řešeného úseku: 242 m (km 0,959 - 1,201).

Celková délka přechodového úseku v horním závazání: 3,5 m (km 1,201 - 1,205)

Půdorysně je respektována stávající zeď a stávající majetkoprávní poměry. Převýšení zdi nad terén za rubem je navrženo analogicky se současným stavem cca 0,65 m, v úseku km 1,170 - 1,201 bude koruna nové zdi analogicky se současným stavem v úrovni terénu. Líc zdi je navržen ve sklonu 10:1.

Součástí opravy zdi je - mimo jiné - křížení s kanalizační shybkou v majetku SmVaK Ostrava a.s. v km 0,983.

Součástí opravy zdi je:

- **křížení s kanalizační shybkou v km 0,983,**
 - oprava stávající lávky pro pěší v km 1,148,
 - zajištění stability trafostanice ČEZ na PB v km 1,164,
 - rekonstrukce spádového stupně v km 1,173,
 - zajištění stability nadzemního křížení z kabely CETIN v km 1,197.
- a kácení dřevin (v souhrnné zprávě v kapitole B.1.j.)

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby **dojde ke střetu se stávajícím zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to s vodovodem GGG DN 100 a kanalizací DN 300 KAM a DN 200 L** – viz mapová příloha. Jmenované zařízení požadujeme respektovat.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek – viz mapová příloha, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s., ale které nutno rovněž respektovat. Za účelem získání informací o skutečné trase, případně hloubce uložení, nutno kontaktovat vlastníky přípojek (připojených nemovitostí).

Připomínky k předložené dokumentaci - podmínky pro umístění a přípravu stavby:

- Jako podklad pro zpracování PD výše uvedené stavby zasíláme dochovanou dokumentaci stavby shybky (upozorňujeme, že se nejedná o dokumentaci skutečného provedení stavby), ze které je zřejmé, že stávající shybka obetonována - tento stav musí být novou stavbou zachován.
- PD požadujeme zpracovat v souladu s dokumentací stávající kanalizační shybky – viz příloha.
- S osazením půlené chráničky na kanalizaci SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme.
- Nová opěrná zeď musí být zrealizována tak, aby staticky nezatěžovala konstrukci ramen shybky.
- PD bude obsahovat mimo jiné statické posouzení vlivu výše uvedené stavby na stávající kanalizaci SmVaK Ostrava a.s.
- **Opravenou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení.**
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Dochovaná dokumentace shybky

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.