

Lesprojekt Krnov s.r.o.
Revoluční 1138/76
794 01 Krnov

Váš dopis značky
horakova@lprojekt.cz
9.1.2019

Naše značky
Mgr.Na/22/19 /120

Vyřizuje/linka
Ing.Šmolka/339

Datum
10.1.2019

„Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze, km 15,400-16,755“ – k.ú. Paskov – Vyjádření k existenci sítí

Vaši elektronickou zprávou ze dne 9.1.2019 jste nás požádali o vyjádření k výše uvedené akci a svoji žádost jste doložili situací stavby.

Sdělujeme Vám, že v zájmovém území stavby se nachází plynovod v našem vlastnictví a správě. Jedná se o plynovod nadzemní STL Žabeň-Paskov D 81 65 02 DN 300, který v místě odvodňovače OD-3 přechází pod zem a je dále veden jako STL Žabeň-Paskov D 81 65 02 PE 315. Ochranné pásmo plynovodu činí 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu.

Situaci plynovodu Vám zasíláme v příloze tohoto vyjádření, jeho polohu v terénu Vám na Vaši žádost vytyčíme.

Požadujeme dodržení ochranného pásma plynovodu, respektování plynovodu v naší správě a **dodržení všeobecných podmínek** pro práce v blízkosti plynovodu v naší správě, které Vám zasíláme v příloze vyjádření. Zejména zákaz pohybu mechanismů s okamžitou hmotností nad 3,5 t v ochranném pásmu plynovodu, zákaz skladování materiálu nad trasou plynovodu a zákaz snižování a navyšování terénu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu plynovodu. Dále požadujeme zaslání projektové dokumentace ke schválení naší společností.

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Green Gas DPB, a.s.
Rudé armády 637
739 21 Paskov
-10-

S pozdravem

Ing. Vladimír Kičmer
vedoucí Divize důlních služeb
na základě plné moci ze dne 2.1.2019

Přil.: 1 x situace, 1 x podmínky

Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČ: 00494356

DIČ: CZ00494356

IBAN: CZ36 3500 0000 0010 0049 9600

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ING Bank N.V.

číslo účtu: 1000499600/3500

TELEFON

provolba: 558 612 xxx

spojovatelka: 558 612 111

FAX

podatelna: 558 671 576

E-mail: dpb@dpb.cz

Zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 217

Všeobecné podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu středotlakých plynovodů distribuční soustavy degazačního plynu v operativní správě Green Gas DPB,a.s.

Požadujeme:

- respektování našeho STL plynovodu včetně jeho ochranného pásma (dle zák.č.458/2000 Sb.) na obě strany od půdorysu plynovodu,
- v ochranném pásmu plynovodu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit plynovod, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
- stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení,
- před vypracováním projektové dokumentace nechat pověřenými pracovníky naší organizace v terénu vytýčit a označit skutečný průběh plynovodu přes předmětnou parcelu, projekt bude zpracován podle tohoto vytyčeného průběhu plynovodu,
- projektant stanoví do projektu takové podmínky, aby byla zajištěna ochrana plynárenského zařízení v rozsahu daném zákonem 458/2000 Sb, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a musí učinit veškerá opatření, aby stavební činností ani jejím následkem nedošlo k poškození plyn. Zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení naší organizace, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám,
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur musí být přístupné po celou dobu stavební činnosti, neprodleně po jejím ukončení budou všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení řádně osazeny,
- zákaz vysazování hluboko kořenících porostů v pruhu o šířce 4 m na obě strany od osy potrubí, v rozsahu ochranného pásma plynovodu požadujeme realizaci oplocení rozebíratelným způsobem.
- písemný souhlas majitele pozemku se vstupem zaměstnanců provozovatele plynovodu za účelem provádění periodických kontrol, revizí a údržby (v smyslu Energetického zákona č.458/2000 Sb.) doručeny pověřenému pracovníku naší organizace před započítím stavby. Za účelem odstranění možné poruchy či havárie musí být umožněn vjezd montážní a záchranné techniky na dotčený pozemek.
- dodržení všech bezpečnostních předpisů a platné legislativy bez výjimky.

Ochranu bezporuchového provozu plynovodu během stavby a po jejím dokončení je investor povinen zajistit splněním především následujících podmínek:

- písemně uvědomit plynový dispečink o zahájení prací nejméně 7 dní předem,
- před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení a to kontrolními sondami, ručním výkopem nebo zaměřením el.magnetickým hledačem potrubí z povrchu (lze objednat u provozovatele na e-mailu rgvuzd@homola.as (tel.: 777 148 703) v 7-mi denním předstihu za současného předložení situačního plánu v měřítku 1:500 nebo 1:1000 předmětné lokality) a prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce nad plynovým potrubím provádět, s vytyčenou trasou.
- po zahájení zemních prací v ochranném pásmu plynovodu požadujeme každodenní ohlášení zda a kde budou práce prováděny, ohlášení provést na plynovém dispečinku tel.: 558 612 337,
- **veškeré podzemní sítě budou při křížení umístěny pod plynovod v naší správě.**
- dodržení ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“, zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. novelizací,
- zamezením pohybu mechanismů nad 3,5 tuny po nezpevněném terénu v ochranném pásmu plynovodu, v případech nutného přejezdu trasy plynovodu chránit plynovod položením betonových panelů v rozsahu ochranného pásma plynovodu,
- zemní práce do vzdálenosti 1 m na každou stranu od vnější plochy potrubí plynovodu (od místa zaměření z povrchu) budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků,
- odkrytý plynovod bude řádně zabezpečen proti poškození, a to i třetí osobou,
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- na vytyčenou trasu plynárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládáván žádný stavební materiál či zemina. Nebude prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz plynárenského zařízení, jakož i snadný přístup k němu,
- v rozsahu ochranného pásma plynovodu nebude snižován ani navyšován terén a nebudou prováděny žádné terénní úpravy, které by vedly ke snížení, nebo zvýšení krytí plynovodu,
- ohlásit ukončení stavby a požádat pověřeného pracovníka Green Gas DPB,a.s. o kontrolu na místě samém, v případě souběhu nebo křížení s naším plynovodem před záhozem. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním deníku,
- neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu (např.poškození izolace potrubí) na plynový dispečink na tel. 558 612 337, 558 671 447
- veškeré náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek hradí investor,
- investor oznámí písemně před vlastní realizací činnosti v ochranném pásmu osobu, odpovědnou za dodržení těchto podmínek,
- po dokončení stavby Green Gas DPB a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení Green Gas DPB, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude Green Gas DPB, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu,
- za stavební činnosti se pro účely těchto podmínek považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst.6 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69 odst.3 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění. Nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93. Zákona č.458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 68 téhož zákona.Kopii tohoto stanoviska zařadíte do všech paré projektové dokumentace.