

Váš dopis zn.: Martina Kliková
Ze dne: 15.10.2020
Naše zn.: POH/46399/2020-2/201100

IQ Projekt s.r.o.
28. října 1025
430 01 Chomutov

Vyřizuje: Bc. Moderová
Tel.: 474 636 662
Mobil:
E-mail: moderova@poh.cz

Datum: 27.10.2020

Kontaktní
adresa: Závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

„VD Nechranice, sjezdy a výjezdy – pravé zavázání hráze“ - v k.ú. Březno u Chomutova, k.ú. Vikletice a k.ú. Soběsuky nad Ohří

K Vaší žádosti ze dne 15.10.2020 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi elektronicky, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Upozorňujeme, že se zájmová část stavby se nachází pod ovladatelnou a maximální vodní hladinou nádrže Nechranice, tzn. v prostoru vodního díla (dále VD) Nechranice a ve stanoveném záplavovém území Q₁₀₀ vodního toku Ohře, mimo aktivní zónu záplavového území. Pravidla řízení manipulací na nádrži Nechranice jsou zakotvena v manipulačním řádu tohoto VD. Ovladatelná hladina ve VD je podle manipulačního řádu stanovena na kótě 271,9 m n.m. a maximální hladina na kótě 273,05 m n. m. (Bpv).

Dále upozorňujeme, že na pozemku p.č. 100/10 v k.ú. Březno u Chomutova se přes stávající cestu nachází napájecí vedení NN pro chaty Vikletice, které je ve správě Povodí Ohře, státního podniku Chomutov.

S vydáním územního a stavebního povolení **souhlasíme** za předpokladu dodržení následujících podmínek:

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Během stavby nedojde k žádnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. V prostoru nádrže vodního díla a ve stanoveném záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpustitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Při provádění stavby SO 101 – Komunikace – výjezd z obslužné komunikace nesmí dojít k poškození podzemního vedení NN pro chaty Vikletice.

Povodí Ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření jsou stavební úpravy stávajících komunikací, určených pro vjezd do areálu loděnice a do prostoru pod hráží a doplnění nové komunikace pro vjezd jednotek IZS k vodní ploše VD Nechranice podél pravého zavázání hráze na stávající zatravněné ploše v prostoru areálu loděnice. Stavba je realizována na

p.p.č. 1200/10, 1200/274, 1200/7 v k.ú. Březno u Chomutova, p.p.č. 211/3, 211/4, 400/1, 419/1, 422, 419/3, 400/50 v k.ú. Vikletice a na p.p.č. 278 v k.ú. Soběsuky nad Ohří. Stavba je členěna do tří objektů: SO 101 – Komunikace profil 1 – výjezd z obslužné komunikace, SO 102 – Komunikace profily 2, 3, 4 – výjezd od loděnice, SO 103 – Drobné objekty – oplocení, závorový systém. Část stavby se nachází pod ovladatelnou a maximální vodní hladinou nádrže Nechranice, tzn. v prostoru vodního díla (dále VD) Nechranice a ve stanoveném záplavovém území Q_{100} vodního toku Ohře, mimo aktivní zónu záplavového území. Pravidla řízení manipulací na nádrži Nechranice jsou zakotvena v manipulačním řádu tohoto VD. Ovladatelná hladina ve VD je podle manipulačního řádu stanovena na kótě 271,9 m n.m. a maximální hladina na kótě 273,05 m n. m. (Bpv). Na pozemku p.č. 100/10 v k.ú. Březno u Chomutova se přes stávající cestu nachází napájecí vedení NN pro chaty Vikletice, které je ve správě Povodí Ohře, státního podniku Chomutov.

Investorem stavby je Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov.

HGR: 2132. ČHP: 1-13-02-1210-1-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0575_J - Nádrž Nechranice na toku Ohře. Vodní útvar podzemních vod: 21320 - Mostecká pánev - jižní část.



Povodí Ohře, státní podnik ©
závod Chomutov
Spořická 4949 Chomutov 430 46
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Petr Nestler
vedoucí VH odd. TS

Rozdělovník

PŘ – VR

Provoz Chomutov

vlastní

VHE 1211

GIS 809761/1004070, 809699/1004008 – kabel NN