



Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Sídlo:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260
417 03 Dubí

IČO: 00080837
DIČ: CZ00080837

Bankovní spojení:
KB a.s. Teplice
č.ú. 31735501/0100

IQ PROJEKT s.r.o.

Ing. Šárka Pelcová
Školní 3635
430 01 Chomutov

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	Datum:
	SUSUKCV/AG/16312/2020	Gelhof 474 628 627	10. 11. 2020

Vyjádření

VD Nechranice, sjezdy a výjezdy - pravé zavázání hráze

Investor: Povodí Ohře s.p.

Na základě předložené projektové dokumentace **nemám námitek k vydání společného povolení** ke stavbě vedené pod názvem „**VD Nechranice, sjezdy a výjezdy - pravé zavázání hráze**“, na pozemku: p.č. 1200/10, 1200/274, 1200/7 v k.ú. Březno u Chomutova, pozemku p.č. 211/3, 211/4, 400/1, 419/1, 422, 419/3, 400/50 v k.ú. Vikletice na pozemku p.č. 278 v k.ú. Soběsuky, zpracované firmou **IQ PROJEKT s.r.o.**, Školní 3635, 430 01 Chomutov, č. zakázky: 2019057, datum: 07/2020, stupeň: DUR+DSP, za podmínek:

A) Napojení na krajskou komunikaci č. III/22512, pozemek p.č. 1200/7 v k.ú. Březno u Chomutova - **trvalý sjezd 2x**, v rámci SO 101 – Komunikace profil 1 – výjezd z obslužné komunikace a v rámci SO 102 – Komunikace profily 2,3,4 – výjezd od loděnice, staveništní komunikace (viz příloha)

1. Sjezd a nájezd se zřizuje se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným krytem. Plocha napojení bude provedena z pevného neprašného materiálu, a to min. 5 m od hrany AB krytu.
2. Napojení bude kopírovat stávající niveletu vozovky.
3. Nesmí být narušen odvodňovací systém komunikace **č. III/22512**
4. Povrchové vody ze stavby, ploch a pozemku nesmí být vypouštěny na vozovku výše uvedené silnice ani na silniční pozemek.

Kontakt

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Tel.: 417 532 235 Fax.: 417 533 293 e-mail: sus.tp@iol.cz



Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 260, 417 03 Dubí 3

5. Používáním připojení nesmí docházet k poškození ani znečišťování silnice. V opačném případě dojde k okamžité nápravě na náklady vlastníka uvedené stavby.
6. Žádné stavební konstrukce, ani otevření vrat případně odstavení aut před vraty nesmí zasahovat do profilu komunikace.
7. Realizace bude provedena za plného provozu.
8. Budou zpracovány výhledové trojúhelníky a odsouhlaseny DI PČR Chomutov.
9. Před zahájením prací požadujeme provést předání pracoviště se zhotovitelem včetně zápisu do stavebního deníku.
10. Pro vymezení připojení účelové komunikace budou umístěny při výjezdu na komunikaci, nové sloupky č. Z 11c a Z 11d – směrový sloupek, v souladu s TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

B) Napojení na krajskou komunikaci č. III/22512, pozemek p.č. 1200/7 v k.ú. Březno u Chomutova a pozemek p.č. 381/1 v k.ú. Vikletice - **dočasný sjezd 1x**, v rámci SO 102 – Komunikace profily 2,3,4 – výjezd od loděnice, staveništní komunikace (viz příloha)

1. Sjezd a nájezd se zřizuje se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným krytem. Plocha napojení bude provedena z pevného neprašného materiálu, a to min. 2 m od hrany AB krytu, až po zařiznutí stávajícího AB krytu.
2. Napojení bude kopírovat stávající niveletu vozovky.
3. Nesmí být narušen odvodňovací systém komunikace č. III/22512
4. Povrchové vody ze stavby, ploch a pozemku nesmí být vypouštěny na vozovku výše uvedené silnice ani na silniční pozemek.
5. Používáním připojení nesmí docházet k poškození ani znečišťování krajské komunikace. V opačném případě dojde k okamžité nápravě na náklady vlastníka uvedené stavby.
6. Realizace bude provedena za plného provozu.
7. Budou zpracovány výhledové trojúhelníky a odsouhlaseny DI PČR Chomutov
8. Před zahájením prací požadujeme provést předání pracoviště se zhotovitelem včetně zápisu do stavebního deníku.
9. **Dočasný sjezd se zřizuje na dobu určitou a to pouze po dobu stavby .** Poté bude dočasný sjezd odstraněn a místo uvedeno do původního stavu.

Při splnění výše uvedených bodů souhlasím s vydáním Rozhodnutí o povolení sjezdu na krajskou komunikaci č. III/22512.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: <http://www.susuk.cz/dokumenty>

Příloha - Koordinační situace

S pozdravem

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3
provoz Chomutov
Ing. Aleš Gelhoř
TSÚ provozu Chomutov
Tel.: 474 628 627

Doručovací adresa: Správa a údržba silnic Úk.p.o., Provoz Chomutov, Pražská 6, 430 01 Chomutov

Kontakt

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Tel.: 417 532 235 Fax.: 417 533 293 e-mail: sus.tp@iol.cz

Chomutov dne 10.11. 2020

Ing. Aleš GELHOF

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3
provoz Chomutov

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- SO 101 – Komunikace profil 1 – výjezd z obslužné komunikace
SO 102 – Komunikace profily 2,3,4 – výjezd od loděnice
SO 103 – Drobné objekty – oplocení, závorový systém

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- stávající kabely NN
— stávající slaboproudé kabely CETIN
— nadzemní vedení VN

SO 101 – NOVÉ PLOCHY

- VOZOVKA Z ASFALTOBETONU, KONSTRUKCE D1–N–2/PIII, TDZ V
SJEZD NA SOUSEDNÍ PARCELU, POVRCH ASFALTOBETON, KONSTRUKCE D2–N–3/PIII, TDZ VI
DRENÁŽNÍ SYSTÉM, ZATRUBNĚNÍ
BETONOVÉ ŽLABOVKY TBM–Q 100–600
CHRÁNIČKY PRO KABELOVÝ ROZVOD – OCELOVÁ TRUBKA Ø 200 mm

SO 102 – NOVÉ PLOCHY


- VOZOVKA Z ASFALTOBETONU, KONSTRUKCE D1–N–2/PIII, TDZ V
STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE ZE SILNIČNÍCH PANELŮ

SO 103 – DROBNÉ OBJEKTY

- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ DEMONTOVANÉ
PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ VČETNĚ BRÁNY
NOVÉ OPLOCENÍ Z PLETIVA Pantanet Family 1830 mm, OKA 50x100mm v zelené barvě

S



ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL
Ing. Sárka Pelcová		Ing. Sárka Pelcová
KRAJ: Ústecký	ST.ÚŘAD: Kadaň	
INVESTOR: Povodí Ohře s.p.		
VD Nechanice, sjezdy a výjezdy - pravé zavázání hráze		
KOORDINAČNÍ SITUACE		
 Projektová kancelář Školní 3835, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz		
FORMÁT	2xA4	
DATUM	07/2020	
ÚČEL	DUR+DSP	
ČÍSLO ZAKÁZKY	2019057	
MĚŘÍTKO	1:500	ČÍSLO VÝKRESU C3