

Záznam z výrobního výboru č 1 ohledně projektu akce :

Bystřice (Teplice-Šanov) -opevnění koryta VT,KP-havárie

konaného ve čtvrtek 14.1.2021 v 9 00 hodin

na Povodí Ohře s.p. v Teplicích, Novosedlická 758 v ZS INŽ

Přítomni : dle prezenční listiny

Předmětem PD je rekonstrukce krytého profilu (KP) vodního toku Bystřice v Humpoltových sadech v délce 54,9m a na rozpětí 4-6,55m. Stávající KP je zakrytý cihelnou klenbou , které se na části již začala provalovat. KP je na části již provizorně podepřen. Jedná se o akutní havarijní stav.

Proto je potřeba urychleně provést nové zakrytí .Nové zakrytí železobetonovou deskou jako v navazující části KP, kde byla provedena rekonstrukce cihelné klenby v r.2007.

V místě stavby je parková plocha a vzrostlé stromy, které budou odstraněny vlastníkem městem Teplice.

Stavbu křížuje elektrokabel ve správě SČVK a plynovod DN 300mm. *ve správě Gaznet.*

Dotčené povrchy budou obnoveny do původního stavu .

Investor zajistí řešení střetů se sítěmi.

vzhledem k časovým průtahům s projednáváním projektu na úřadech projednat žádá o posun termínu dožoučení PD.

zapsal Ing.Skoček

Prezenční listina

ze výrobního výboru č.1 ohledně projektu akce :

Bystřice (Teplice-Šanov) -opevnění koryta VT,KP-havárie

konaného

ve čtvrtek 14.1.2021 v 9 00 hodin

v Teplicích, Novosedlická 758, v zasedací místnosti INŽ

[illegible]