

Dodatečná informace č. 1

VDN, sjezdy a výjezdy - pravé zavázání hráze

Vážení uchazeči,

uveřejňujeme odpovědi na dotazy k výše uvedenému výběrovému řízení:

Dotaz č. 1:

SO 102 STAVENIŠTNÍ SJEZD - SITUACE

Podle projektu je plocha sjezdu 310 m², v soupisu prací je plocha 115,8 m².

- Předmětem plnění je plocha staveništního sjezdu 310 m², podle projektu nebo 115,8 m² podle soupisu prací?

Položka soupisu prací:

SO 103 Drobné objekty - oplocení, závorový systém

37	99700	výzisk - ocel	T	0,878
----	-------	---------------	---	-------

- Položku č. 37 „výzisk - ocel“ uchazeč ocení zápornou hodnotou?

Položky soupisu prací:

SO 101 Komunikace profil 1 - výjezd z obslužné komunikace

66 997002 Vodorovná doprava suti... vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 61,050

SO 102 Komunikace profily 2,3,4 - výjezd od loděnice

23 997002 Vodorovná doprava suti... vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 70,279

Dne 1.6.2019 vstoupila v účinnost vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tato vyhláška ukládá povinnost před zahájením **vybouranou asfaltovou směs zařadit** do jedné z kvalitativních tříd ZAS - T1 až ZAS - T4. Pokud toto zařazení neproběhne, bude asfaltová směs považována za odpad popř. za nebezpečný odpad.

- Vzhledem k těmto skutečnostem žádáme Zadavatele o stanovení kvalitativní třídy asfaltové směsi určené k vybourání na této stavbě tak, aby Účastníci mohli reálně ocenit položku uložení asfaltového odpadu kód 170 302. Nejasnost ohledně kvalitativní třídy brání Účastníkům v úvaze ohledně dalšího využití popřípadě ukládky materiálu. Zařazení má vliv na způsob využití asfaltové směsi např. recyklaci, případně na výši skládkovného (v případě nebezpečného odpadu činí výše skládkovného cca 8.100 Kč/tuna) za asfaltovou směs.

Odpověď č. 1:

- Předmětem plnění je plocha staveništního sjezdu **310 m²** dle PD, velikost plochy uvedená v soupisu prací byla chybná. **Přílohou této dodatečné informace je upravený soupis prací k ocenění.**
- Ano, položku č. 37 „výzisk - ocel“ uchazeč ocení zápornou hodnotou
- V rámci PD nebylo požadováno zatřídění asfaltového odpadu dle vyhl. 130/2019 Sb. Vzhledem k tomu, že nelze doložit, že stávající asfaltová konstrukční vrstva určená k bourání byla vybudována po 1. lednu 2000 a nebylo provedeno vzorkování a zkoušení (viz výše), spadá dle vyhl. 130/2019 Sb., § 3 odst. 2) tato znovuzískaná asfaltová směs do kvalitativní třídy ZAS-T4. V rozpočtu bylo uvažováno s uložením této znovuzískané směsi na recyklační skládku s cenou uložení 505 Kč/t.


Dotaz č. 2:

Umožní zadavatel podepsat cenovou nabídku jako celek (na závěr cenové nabídky) uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. odpovědnou osobou za účastníka jednat tzn., že účastník nemusí dále podepisovat jednotlivé dokumenty v cenové nabídce a tedy tímto zjednoduší administraci účastníkovi a zároveň sobě snažší kontrolu cenových nabídek ve vypsání veřejné zakázky?

Odpověď č. 2:

Ano, nabídku je možné podepsat jako celek.

V Chomutově dne 23.04.2021



Ing. Zbyněk Folk

generální ředitel