

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

29.09.2020

Číslo jednací:

AQUA/7738/2020/Lu

Vyřizuje:

Jitka Luňáková

Tel.:

+420 494 539 154

E-mail:

vyjadreni@aquark.cz

Datum:

08.10.2020

Komplex CR s.r.o.

K Májovu č.p. 1256

537 01 Chrudim IV

Skuhrov nad Bělou, oprava PB zdi, ř. km 20,319 -20,435 (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Komplex CR s.r.o., Chrudim IV, K Májovu, č.p. 1256, 53701

- Předmětem projektové dokumentace je oprava poškození pravobřežní opěrné kamenné zdi, která plní funkci stabilizace břehu. Jedná se o úsek vodního toku nad silničním mostem po soutok s Proložským potokem v ř. km 20,319 – 20,435. Jedná se o běžnou údržbu opevnění v korytě vodního toku s názvem Bělá v obci Skuhrov nad Bělou v délce 78 m. U pravobřežní kamenné zdi je navrženo přespárování cementovou maltou do hloubky min. 70 mm.*

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- V případě potřeby vytyčení vodovodu v zájmovém území provede AQUA SERVIS, a.s. – Pavel Gois, +420 602 771 274 (vytyčení nutno objednat telefonicky nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání lze objednávku vytyčení vodovodu zaslat na e-mail mistr.voda@aquark.cz).
- Pro konečné řešení umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m.
- Ke kanalizaci se nevyjadřujeme. V k. ú. Skuhrov nad Bělou nejsme provozovatelem veřejné kanalizace

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.

Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.




AQUA SERVIS, a.s.

Štemberkova 1094

516 01 Rychnov nad Kněžnou

S pozdravem

Jitka Luňáková
referentka vyjadřování



Přílohy: 1 x situace
Spisový znak: 4.2
Skartační lhůta: S10